

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC RECOMMENDATION

Modification N° 2

Octobre 1971

à la Publication 117-2
(Première édition - 1960)

Symboles graphiques recommandés
2ème partie : Machines, transformateurs,
piles et accumulateurs

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications, discutés par le Comité d'Etudes N° 3, furent diffusés en mars 1969 pour approbation suivant la Règle des Six Mois.

Amendment No. 2

October 1971

to Publication 117-2
(First edition - 1960)

Recommended graphical symbols
Part 2: Machines, transformers,
primary cells and accumulators

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments, discussed by Technical Committee No. 3, were circulated for approval under the Six Months' Rule in March 1969.



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe

Genève, Suisse

MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS A LA PUBLICATION 117-2 DE LA CEI :

SYMBOLES GRAPHIQUES RECOMMANDÉS

2ème partie : Machines, transformateurs, piles et accumulateurs

(Première édition — 1960)

AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO IEC PUBLICATION 117-2 :

RECOMMENDED GRAPHICAL SYMBOLS

Part 2 : Machines, transformers, primary cells and accumulators

(First edition — 1960)

Page 6

Aux lignes 3 et 4, supprimer les mots :

On lines 15 and 16, delete the words :

Forme simplifiée

Forme complète

Simplified form

Complete form

Page 7

N° 103

Après ce symbole, ajouter les symboles suivants :

After this symbol, add the following :




103A	Forme I Form 103A.1 	Forme II Form 103A.2 	Enroulement d'un transformateur. Winding of a transformer.
103B			Un conducteur traversant. <i>Note.</i> — Cet élément est également utilisé pour représenter un enroulement primaire même bobiné sur un transformateur de courant. One conductor (threaded winding). <i>Note.</i> — This element also represents the primary even wound of a current transformer.

Pages 26 & 27

N° 167.4



Remplacer l'actuel symbole 167A.4 (page 3 de la Modification N° 1 — août 1966) par :

Replace the existing symbol 167A.4 (page 3 of Amendment No. 1 — August 1966) by :

167A	Forme Form 167A.1  Forme Form 167A.2  Forme Form 167A.4 	Transformateur à prise médiane sur un enroulement. Transformer with centre tapping on one winding.
------	--	--

Après ce symbole, ajouter les symboles suivants :

After this symbol, add the following :

	Forme Form 167B.1  Forme Form 167B.2 	Exemple : Trois transformateurs permettant de former un circuit combiné à l'aide de deux circuits combinants. Example : Three transformers used for deriving a phantom circuit from two side circuits.
--	---	--