

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60141-3

1963

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1967-05

Amendement 1

**Essais des câbles à huile fluide, à pression de gaz
et de leurs dispositifs accessoires**

**Troisième partie: Câbles à pression de gaz externe
(à compression de gaz) et accessoires pour des
tensions alternatives inférieures ou égales à 275 kV**

Amendment 1

**Tests on oil-filled and gas-pressure cables
and their accessories**

**Part 3: External gas-pressure (gas compression)
cables and accessories for alternating voltages
up to 275 kV**

© IEC 1967 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

MODIFICATIONS A LA PUBLICATION 141-3 :
ESSAIS DES CÂBLES A HUILE FLUIDE, A PRESSION DE GAZ
ET DE LEURS DISPOSITIFS ACCESSOIRES

Troisième partie : Câbles à pression de gaz externe (à compression de gaz) et accessoires
pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 275 kV

(Première édition — 1963)

Page 6

Article 2. Définitions

Supprimer la définition de la quantité U.

Introduire la nouvelle définition suivante:

E = Tension à fréquence industrielle spécifiée entre deux conducteurs pour laquelle le câble et les accessoires sont calculés.

Article 3. Désignation de la tension

Remplacer le texte et les notes existants par le texte et la note ci-après:

Les câbles et les accessoires doivent être désignés par la tension spécifiée entre conducteur et écran E_o , et par la tension spécifiée entre les conducteurs E , toutes deux en kilovolts, par exemple 63/110.

Note. — Voir Publication 183 de la CEI: Guide au choix des câbles à haute tension.

AMENDMENTS TO PUBLICATION 141-3:
TESTS ON OIL-FILLED AND GAS-PRESSURE CABLES
AND THEIR ACCESSORIES

Part 3: External gas-pressure (gas compression) cables and accessories
for alternating voltages up to 275 kV

(First edition — 1963)

Page 7

Clause 2. Definitions

Delete the definition of the quantity U.

Insert the following new definition:

E = The rated power-frequency voltage between any two conductors for which the cable and its accessories are designed.

Clause 3. Voltage designation

Replace the existing text and notes by the following:

Cables and accessories shall be designated by the rated voltage between conductor and screen E_0 and by the rated voltage between conductors E , both in kilovolts, for example 63/110.

Note. — See IEC Publication 183, Guide to the Selection of High-voltage Cables.
