

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60282-2

1995

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-08

Amendement 1

Fusibles à haute tension –

Partie 2:

Coupe-circuit à expulsion

Amendment 1

High-voltage fuses –

Part 2:

Expulsion fuses

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 32A: Coupe-circuit à fusibles à haute tension, du comité d'études 32 de la CEI: Coupe-circuit à fusibles.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
32A/187/FDIS	32A/190/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 22

7.2 Conditions normalisées de fonctionnement en ce qui concerne le pouvoir de coupure

Ajouter, à la fin du point a), le texte suivant:

Le fabricant de fusibles a la responsabilité d'inclure, dans la documentation et sur l'emballage, un avertissement de possibilité d'émission de gaz chauds et de particules pendant la fusion du coupe-circuit.

Page 56

Ajouter le nouveau paragraphe 11.3.6 suivant:

11.3.6 Mise au rebut

Quand cela est applicable, le constructeur doit donner les informations concernant la mise au rebut des fusibles en tenant compte de l'environnement.

L'utilisateur a la responsabilité de prendre en compte et de respecter les réglementations locales idoines concernant la mise au rebut des fusibles.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 32A: High-voltage fuses, of IEC technical committee 32: Fuses.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
32A/187/FDIS	32A/190/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report of voting indicated in the above table.

Page 23

7.2 *Standard conditions of behaviour with respect to breaking capacity*

Add, at the end of item a), the following text:

It is the responsibility of the fuse manufacturer to include, in the documentation and on the packaging, a warning that there is a possibility of expulsion of hot gases and particles during fuse operation.

Page 57

Add the following new subclause 11.3.6:

11.3.6 *Disposal*

When applicable, the manufacturer shall provide information concerning the disposal of fuses with due regard to environmental considerations.

It is the responsibility of the user to consider and comply with all local relevant regulations concerning disposal.