

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60524

Première édition
First edition
1975-01

**Diviseurs de tension à résistances en
courant continu à rapports fixes**

Direct-current resistive volt ratio boxes



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60524: 1975

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
60524**

Première édition
First edition
1975-01

**Diviseurs de tension à résistances en
courant continu à rapports fixes**

Direct-current resistive volt ratio boxes

© IEC 1975 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

N

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Terminologie	6
2.1 Diviseur de tension à résistances en courant continu à rapports fixes (en abrégé dans la suite du texte: « diviseur de tension »)	6
2.2 Tension(s) nominale(s)	6
2.3 Rapport nominal des tensions	6
2.4 Rapport vrai	6
2.5 Tension nominale d'isolement	6
2.6 Equipement auxiliaire	8
2.7 Ecran (circuit) de protection contre les courants de fuite	8
2.8 Ecran électrostatique	8
2.9 Taux d'ondulation	8
2.10 Tension de mode commun	8
2.11 Grandeur d'influence	8
2.12 Variation due aux grandeurs d'influence	8
2.13 Conditions de référence	8
2.14 Valeur de référence	8
2.15 Domaine de référence	8
2.16 Domaine nominal d'utilisation	8
2.17 Valeurs limites d'une grandeur d'influence	8
2.18 Valeur conventionnelle	8
2.19 Erreur	8
2.20 Erreur exprimée par rapport à la valeur conventionnelle	10
2.21 Erreur intrinsèque	10
2.22 Précision	10
2.23 Classe de précision	10
2.24 Indice de classe	10
2.25 Tension parasite	10
3. Classification	10
4. Limites de l'erreur intrinsèque	10
4.1 Limites admissibles de l'erreur intrinsèque	10
4.2 Diviseurs de tension à rapports multiples	12
4.3 Tension parasite continue	12
5. Conditions pour la détermination des erreurs intrinsèques	12
6. Variations admissibles	14
6.1 Limites de variation	14
6.2 Conditions pour la détermination des variations	14
6.3 Variation due à une tension de mode commun (voir annexe A)	14
7. Prescriptions électriques et mécaniques additionnelles	16
7.1 Effet de l'échauffement propre	16
7.2 Epreuve de rigidité diélectrique et autres règles de sécurité	16
7.3 Mesure de la résistance d'isolement	16
7.4 Températures limites pour le stockage, le transport et l'utilisation	16
8. Informations, inscriptions et symboles	16
8.1 Informations	16
8.2 Inscriptions, symboles et leurs emplacements	18
8.3 Documentation	20
8.4 Exemples de marquage d'un diviseur de tension	20
ANNEXE A — Détermination de l'influence d'une tension de mode commun (voir figure 2)	26

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
Clause	
1. Scope	7
2. Terms and definitions	7
2.1 D.C. resistive volt ratio box (hereinafter designated "VRB").	7
2.2 Rated voltage(s)	7
2.3 Nominal voltage ratio	7
2.4 True voltage ratio	7
2.5 Circuit insulation voltage (nominal circuit voltage)	7
2.6 Auxiliary equipment	9
2.7 Leakage current screen (circuit)	9
2.8 Electrostatic screen	9
2.9 Ripple content.	9
2.10 Common mode voltage	9
2.11 Influence quantity	9
2.12 Variation with influence quantity.	9
2.13 Reference conditions	9
2.14 Reference value	9
2.15 Reference range	9
2.16 Nominal range of use	9
2.17 Limiting values of an influence quantity.	9
2.18 Fiducial value	9
2.19 Error	9
2.20 Error expressed as a proportion of the fiducial value	11
2.21 Intrinsic error	11
2.22 Accuracy	11
2.23 Accuracy class	11
2.24 Class index	11
2.25 Parasitic voltage	11
3. Classification	11
4. Limits of intrinsic error	11
4.1 Permissible limits of intrinsic error	11
4.2 Multiple ratio VRBs	13
4.3 D.C. parasitic voltages	13
5. Conditions for the determination of intrinsic errors	13
6. Permissible variations	15
6.1 Limits of variation	15
6.2 Conditions for the determination of variations.	15
6.3 Variation due to common mode voltage (see Appendix A).	15
7. Additional electrical and mechanical requirements	17
7.1 Effect of self heating	17
7.2 Voltage tests and other safety requirements	17
7.3 Insulation resistance test	17
7.4 Limiting temperature for storage, transport and use	17
8. Information, markings and symbols	17
8.1 Information	17
8.2 Markings, symbols and their locations	19
8.3 Documentation	21
8.4 Examples of the markings of a VRB	21
APPENDIX A — Determination of the effect of common mode voltage (see Figure 2)	27

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**DIVISEURS DE TENSION À RÉISTANCES EN COURANT CONTINU
À RAPPORTS FIXES**

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 13B: Appareils de mesure indicateurs, du Comité d'Etudes N° 13 de la CEI: Appareils de mesure.

Des projets furent discutés lors des réunions tenues à Toronto en 1972 et à Copenhague en 1973. A la suite de cette dernière réunion, le projet, document 13B(Bureau Central)45, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juin 1974.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud	Italie
(République d')	Japon
Allemagne	Pays-Bas
Argentine	Pologne
Autriche	Portugal
Belgique	Roumanie
Brésil	Royaume-Uni
Canada	Suède
Danemark	Suisse
Etats-Unis d'Amérique	Turquie
Finlande	Union des Républiques
France	Socialistes Soviétiques
Hongrie	Yougoslavie
Israël	

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIRECT-CURRENT RESISTIVE VOLT RATIO BOXES

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 13B, Indicating Instruments, of IEC Technical Committee No. 13, Measuring Instruments.

Drafts were discussed at the meetings held in Toronto in 1972 and in Copenhagen in 1973. As a result of this latter meeting, the draft, document 13B(Central Office)45, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in June 1974.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Argentina	Netherlands
Austria	Poland
Belgium	Portugal
Brazil	Romania
Canada	South Africa (Republic of)
Denmark	Sweden
Finland	Switzerland
France	Turkey
Germany	Union of Soviet Socialist Republics
Hungary	United Kingdom
Israel	United States of America
Italy	Yugoslavia
Japan	

DIVISEURS DE TENSION À RÉISTANCES EN COURANT CONTINU À RAPPORTS FIXES

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux diviseurs de tension à résistances en courant continu et à rapports fixes ayant une tension d'entrée maximale de 1,5 kV et dont l'indice de classe est de 0,1 [1 000 ppM (parties par million)] ou meilleur.

La présente norme s'applique à tout équipement qui est incorporé aux diviseurs de tension ou qui est fourni par le constructeur (ou par le fournisseur responsable) comme élément essentiel au fonctionnement correct du diviseur de tension.

La présente norme ne s'applique pas aux équipements auxiliaires.

2. Terminologie


Pour la présente norme, les définitions ci-après sont applicables:

2.1 *Diviseur de tension à résistances en courant continu à rapports fixes (en abrégé dans la suite du texte: « diviseur de tension »)*

Dispositif constitué d'un réseau de résistances à rapports fixes fournissant entre deux bornes de sortie une tension égale à une fraction déterminée d'une tension appliquée entre deux bornes d'entrée.


Un diviseur de tension peut avoir un seul rapport ou des rapports multiples. Dans ce dernier cas, il peut être à entrées multiples (figure 1a) ou à sorties multiples (figure 1b).

Note. — Le diviseur de tension est souvent destiné à multiplier l'étendue de mesure d'un potentiomètre à courant continu.



381/75

FIGURE 1a



382/75

FIGURE 1b

2.2 *Tension(s) nominale(s)*

Tension(s) qui figure(nt) dans la désignation du diviseur de tension.

2.3 *Rapport nominal des tensions*

Rapport entre la tension nominale d'entrée et la tension nominale de sortie.

2.4 *Rapport vrai*

Rapport entre la tension d'entrée, sous laquelle le diviseur de tension est alimenté, et la tension de sortie à vide.

2.5 *Tension nominale d'isolement*

Tension la plus élevée par rapport à la terre à laquelle peut (peuvent) être porté(s) le(s) circuit(s) du diviseur de tension, sans que le diviseur de tension risque de devenir dangereux au toucher.

C'est la tension pour laquelle l'appareil a été construit du point de vue de son isolation.

Note. — Les circuits auxiliaires éventuels peuvent avoir une autre valeur de tension nominale d'isolement.

DIRECT-CURRENT RESISTIVE VOLT RATIO BOXES

1. Scope

This standard applies to d.c. resistive volt ratio boxes with fixed ratios and having a rated input voltage up to 1.5 kV and having a class index of 0.1 [1 000 ppM (parts per million)] or better.

This standard applies to all equipment which is built-in or is supplied by the manufacturer (or responsible supplier) as an essential part of the volt ratio box.

This standard does not apply to auxiliary equipment.

2. Terms and definitions

For the purposes of this standard, the following definitions apply:

2.1 D.C. resistive volt ratio box (hereinafter designated "VRB")

A device consisting of a resistive network with fixed ratios providing an output voltage equal to a predetermined fraction of an input voltage. Both input and output voltages are each between a pair of terminals.

A VRB may have one or several ratios. In the latter case, there can be several inputs (Figure 1a) or several outputs (Figure 1b).

Note. — It is often used to act as a range multiplier for a d.c. potentiometer.




FIGURE 1a




FIGURE 1b

2.2 Rated voltage(s)

The value(s) of voltage which occur in the designation of the VRB.

2.3 Nominal voltage ratio

The ratio between the rated input voltage and the rated output voltage.

2.4 True voltage ratio

The ratio of the voltage applied to the input to the open circuit output voltage.

2.5 Circuit insulation voltage (nominal circuit voltage)

The highest voltage with respect to earth which may be applied to a circuit(s) of the VRB so that the VRB is unlikely to become dangerous to touch.

This is the voltage for which the VRB has been constructed from the point of view of insulation.

Note. — Auxiliary circuits (if any) may have a different value of circuit insulation voltage (nominal circuit voltage).

2.6 *Équipement auxiliaire*

Équipement additionnel indispensable pour permettre au diviseur de tension de fonctionner dans des conditions de précision et de sécurité et d'être utilisé pour la mesure de tension.

2.7 *Ecran (circuit) de protection contre les courants de fuite*

Ecran (circuit) conducteur destiné à éviter que des courants de fuite puissent influencer les résultats de mesure.

2.8 *Ecran électrostatique*

Enveloppe conductrice (ou revêtement conducteur) destinée à protéger l'espace délimité par elle (lui) contre les effets électrostatiques extérieurs.

2.9 *Taux d'ondulation*

Le taux d'ondulation exprimé en pourcentage de la composante continue est :

$$\frac{\text{valeur efficace de la composante alternative de la tension}}{\text{tension en courant continu}} \times 100$$

2.10 *Tension de mode commun*

Tension qui existe entre, d'une part, la borne commune des circuits d'entrée et de sortie et, d'autre part, la borne de terre ou la borne de l'écran de protection contre les courants de fuite ou la borne de l'écran électrostatique, séparées ou réunies (à spécifier).

2.11 *Grandeur d'influence*

Grandeur qui peut produire une variation indésirable du rapport du diviseur de tension.

2.12 *Variation due aux grandeurs d'influence*

Différence entre les deux valeurs mesurées du même rapport de tension lorsqu'une des grandeurs d'influence prend successivement deux valeurs spécifiées différentes.

2.13 *Conditions de référence*

Ensemble des conditions spécifiées pour lesquelles le diviseur de tension satisfait aux prescriptions relatives aux erreurs intrinsèques.

2.14 *Valeur de référence*

Valeur spécifiée d'une grandeur d'influence pour laquelle, compte tenu des tolérances, le diviseur de tension satisfait aux prescriptions relatives aux erreurs intrinsèques.

2.15 *Domaine de référence*

Plage spécifiée des valeurs d'une grandeur d'influence pour laquelle le diviseur de tension satisfait aux prescriptions relatives aux erreurs intrinsèques.

2.16 *Domaine nominal d'utilisation*

Plage spécifiée des valeurs que chacune des grandeurs d'influence peut prendre, sans que la variation sorte des limites spécifiées.

2.17 *Valeurs limites d'une grandeur d'influence*

Valeurs extrêmes qu'une grandeur d'influence peut prendre sans que le diviseur de tension soit endommagé ou altéré de manière permanente au point de ne plus satisfaire aux prescriptions de sa classe de précision.

2.18 *Valeur conventionnelle*

Valeur à laquelle on se réfère pour spécifier la précision du diviseur de tension.

Pour chaque rapport, la valeur conventionnelle est le rapport nominal des tensions.

2.19 *Erreur*

Valeur obtenue en soustrayant le rapport vrai du rapport nominal des tensions.

2.6 *Auxiliary equipment*

Additional equipment necessary to enable the VRB to operate accurately and safely and to be used to measure voltage.

2.7 *Leakage current screen (circuit)*

A conductive path which prevents leakage currents from affecting the results of measurements.

2.8 *Electrostatic screen*

An electrically conductive enclosure or coating intended to protect the enclosed space from external electrostatic influences.

2.9 *Ripple content*

The ripple content of a d.c. supply expressed as a percentage of the d.c. component is:

$$\frac{\text{r.m.s. voltage of the fluctuating component}}{\text{d.c. voltage}} \times 100$$

2.10 *Common mode voltage*

A voltage which exists between the common input-output terminal(s) and the earth terminal, the leakage current screen terminal or the electrostatic screen terminal, separately or collectively (as specified).

2.11 *Influence quantity*

A quantity which is liable to cause unwanted variation in the voltage ratio of a VRB.

2.12 *Variation with influence quantity*

The difference between two measured values for the same voltage ratio when an influence quantity assumes successively two different specified values.

2.13 *Reference conditions*

The specified conditions under which the VRB meets the requirements concerning intrinsic errors.

2.14 *Reference value*

A specified single value of an influence quantity at which, within the stated tolerance, the VRB meets the requirements concerning intrinsic errors.

2.15 *Reference range*

A specified range of values of an influence quantity within which the VRB meets the requirements concerning intrinsic errors.

2.16 *Nominal range of use*

A specified range of values which each influence quantity can assume without causing a variation exceeding the specified limits.

2.17 *Limiting values of an influence quantity*

Extreme values which an influence quantity may assume without the VRB being damaged or permanently altered in such a way that it no longer satisfies the requirements of its accuracy class.

2.18 *Fiducial value*

A value to which reference is made in order to specify the accuracy of the VRB.

The fiducial value for each ratio is the nominal voltage ratio.

2.19 *Error*

Value obtained by subtracting the true voltage ratio from the nominal voltage ratio.

2.20 Erreur exprimée par rapport à la valeur conventionnelle

Quotient de l'erreur par la valeur conventionnelle.

Elle est exprimée en pourcentage ou en ppM.

2.21 Erreur intrinsèque

Erreur déterminée dans les conditions de référence.

2.22 Précision

La précision d'un diviseur de tension est définie par les limites de l'erreur intrinsèque et les limites des variations dues aux grandeurs d'influence.

2.23 Classe de précision

Ensemble de diviseurs de tension satisfaisant à toutes les prescriptions de la présente norme et dont la précision est caractérisée par le même nombre.

2.24 Indice de classe

Nombre qui désigne la classe de précision.

2.25 Tension parasite

Tension indésirable subsistant entre les bornes de sortie en l'absence de la tension d'entrée ou immédiatement après suppression de celle-ci.

Note. — La tension parasite peut être:

- continue (due à des effets thermo-électriques, électrochimiques ou similaires);
- alternative ou impulsionnelle (produite, par exemple, par un équipement auxiliaire).

3. Classification

Les diviseurs de tension qui font l'objet de cette norme sont désignés suivant les classes de précision, définies au paragraphe 2.23, comme suit:

a) 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1

b) 1 ppM, 2 ppM, 5 ppM, 10 ppM, 20 ppM, 50 ppM, 100 ppM, 200 ppM, 500 ppM, 1 000 ppM.

L'indice de classe d'un diviseur de tension peut être exprimé, soit en pourcentage comme en a), soit en ppM comme en b), soit à la fois en pourcentage et en ppM.

4. Limites de l'erreur intrinsèque

Les diviseurs de tension doivent satisfaire aux limites de l'erreur intrinsèque spécifiées pour chaque classe de précision, pendant la durée d'une année comptée à partir de la date du certificat délivré lors de la livraison ou d'une autre date fixée d'un commun accord entre le constructeur (ou le fournisseur responsable) et l'utilisateur, sous réserve que les conditions d'emploi, de transport et de stockage, prescrites par le constructeur, soient satisfaites.

Note. — Pour les diviseurs de tension, la stabilité de rapport en fonction du temps est une caractéristique essentielle. Ici, elle n'est spécifiée que pour la durée d'une année. L'expérience montre, cependant, que le taux de variation du rapport dû aux effets du vieillissement se ralentit avec le temps.

4.1 Limites admissibles de l'erreur intrinsèque

Les diviseurs de tension étant placés dans les conditions de référence indiquées au tableau II, l'erreur intrinsèque ne doit pas dépasser les limites indiquées au tableau I, pour la classe de précision correspondante.

2.20 *Error expressed as a proportion of the fiducial value*

Quotient of the error divided by the fiducial value.

It is expressed in percent or in ppM.

2.21 *Intrinsic error*

An error determined under reference conditions.

2.22 *Accuracy*

The accuracy of a VRB is defined by the limits of intrinsic error and the limits of variations due to influence quantities.

2.23 *Accuracy class*

A class of VRBs, the accuracy of all of which can be designated by the same number if they comply with all requirements of this standard.

2.24 *Class index*

The number which designates the accuracy class.

2.25 *Parasitic voltage*

The unwanted voltage which is present at the output terminals in the absence of or immediately after the removal of the input voltage.

Note. — It may be

- d.c. (due to thermo-electric, electro-chemical or similar causes);
- a.c. or impulsive (caused by, for example, auxiliary equipment).

3. **Classification**

VRBs specified in this standard are classified according to their accuracy classes as defined in Sub-clause 2.23 as:

- a) 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1
- b) 1 ppM, 2 ppM, 5 ppM, 10 ppM, 20 ppM, 50 ppM, 100 ppM, 200 ppM, 500 ppM, 1 000 ppM.

The class index of a VRB may be expressed either in percent using a) or in ppM using b) or both.

4. **Limits of intrinsic error**

VRBs shall comply with the relevant limits of intrinsic error specified for their respective accuracy classes for the duration of one year from the date of certification associated with delivery or another date to be agreed upon by the manufacturer or responsible supplier and the user, provided that the conditions of use, transport and storage specified by the manufacturer are complied with.

Note. — For VRBs, stability of ratio with regard to time is an essential characteristic. Here, it is specified only for the duration of one year, but experience has shown that the rate of change of ratio due to ageing effects decreases with time.

4.1 *Permissible limits of intrinsic error*

When a VRB is under the reference conditions given in Table II, the intrinsic error shall not exceed the value given in Table I relating to its accuracy class.

TABLEAU I

Limites de l'erreur intrinsèque exprimées par rapport à la valeur conventionnelle

%	Indice de classe	0,0001	0,0002	0,0005	0,001	0,002	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1
	Limite de l'erreur	± 0,0001	± 0,0002	± 0,0005	± 0,001	± 0,002	± 0,005	± 0,01	± 0,02	± 0,05	± 0,1
ppM	Indice de classe	1	2	5	10	20	50	100	200	500	1 000
	Limite de l'erreur	± 1	± 2	± 5	± 10	± 20	± 50	± 100	± 200	± 500	± 1 000

4.2 Diviseurs de tension à rapports multiples

Les diviseurs de tension à rapports multiples doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1 pour tous les rapports.

Sauf spécification contraire, l'indice de classe est le même pour tous les rapports.

4.3 Tension parasite continue

Lorsque le diviseur de tension est utilisé sous une tension nominale donnée, l'erreur causée par la tension parasite continue ne doit pas dépasser une valeur correspondant à 0,2 fois l'indice de classe, sous réserve que les conditions de fonctionnement soient conformes aux instructions du constructeur.

Note. — Lorsque la nature de l'essai s'y prête, l'effet de la tension parasite continue peut être réduit en inversant la polarité de la tension d'entrée et en prenant la moyenne arithmétique des résultats des deux mesures.

5. Conditions pour la détermination des erreurs intrinsèques

5.1 Les valeurs de référence relatives à chacune des grandeurs d'influence sont indiquées au tableau II.

5.2 Avant toute mesure, on doit respecter un temps suffisant pour que le diviseur de tension atteigne un état stable et soit en équilibre avec les valeurs de référence des grandeurs d'influence.

TABLEAU II

Conditions de référence et tolérances pour les grandeurs d'influence

Grandeur d'influence	Conditions de référence sauf indication contraire du constructeur	Indices de classe		Tolérances admises pour les essais ¹⁾
		%	ppM	
Température ambiante	20 °C ²⁾	0,0001...0,001 0,002...0,01 0,02...0,1	1...10 20...100 200...1 000	± 0,5 °C ± 1 °C ± 2 °C
Humidité relative	40% à 60%			
Position	Quelconque			
Tension d'entrée	Valeur nominale	0,0001...0,1	1...1 000	± 1%
Taux d'ondulation de la tension d'entrée	Moins de 0,1%			
Tension de mode commun	Zéro	0,0001...0,1	1...1 000	1% de la valeur maximale spécifiée de tension de mode commun en courant continu

¹⁾ Pour un domaine de référence, aucune tolérance n'est admise.

²⁾ Si une autre température est indiquée, elle doit être choisie parmi celles prescrites par la Publication 160 de la CEI, c'est-à-dire 23 °C ou 27 °C.

TABLE I

Limits of intrinsic error expressed as a proportion of the fiducial value

%	Class index	0.0001	0.0002	0.0005	0.001	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1
	Limit of error	± 0.0001	± 0.0002	± 0.0005	± 0.001	± 0.002	± 0.005	± 0.01	± 0.02	± 0.05	± 0.1
ppM	Class index	1	2	5	10	20	50	100	200	500	1 000
	Limit of error	± 1	± 2	± 5	± 10	± 20	± 50	± 100	± 200	± 500	± 1 000

4.2 Multiple ratio VRBs

VRBs with several selectable voltage ratios shall meet the requirements of Sub-clause 4.1 for all ratios.

Unless otherwise specified, all selectable voltage ratios shall have the same class index.

4.3 D.C. parasitic voltages

When a VRB is used at any rated voltage, the error caused by the d.c. parasitic voltage shall not exceed a value corresponding to 0.2 times the class index provided that it is operated in accordance with the manufacturer's instructions.

Note. — When the nature of the test is appropriate, the effect of a d.c. parasitic voltage may be reduced by reversing the polarity of the input voltage and by taking the average of the two measured values.

5. Conditions for the determination of intrinsic errors

5.1 The reference conditions relative to each of the influence quantities are shown in Table II.

5.2 Before any measurement, sufficient time shall elapse for the VRB to reach a stable state and to be in equilibrium with the reference values of the influence quantities.

TABLE II

Reference conditions and tolerances of the influence quantities

Influence quantity	Reference conditions unless otherwise indicated by the manufacturer	Class index		Tolerances permitted for testing purposes ¹⁾
		%	ppM	
Ambient temperature	20 °C ²⁾	0.0001...0.001 0.002 ...0.01 0.02 ...0.1	1...10 20...100 200...1 000	± 0.5 °C ± 1°C ± 2 °C
Relative humidity	40% to 60%			
Position	Any			
Input voltage	Rated value	0.0001...0.1	1...1 000	± 1%
Ripple content of input voltage	Less than 0.1%			
Common mode voltage	Zero	0.0001...0.1	1...1 000	1% of the maximum specified d.c. common mode voltage

¹⁾ For a reference range, no tolerance is allowed.

²⁾ If another temperature is indicated, it should be chosen from IEC Publication 160, i.e. 23 °C or 27 °C.

5.3 S'il y a lieu, le constructeur doit indiquer la durée nécessaire d'application de la tension d'entrée préalablement à la mesure. En l'absence d'indication, cette durée est nulle.

5.4 S'il existe un écran (circuit) de protection contre les courants de fuite, il doit être utilisé selon les instructions du constructeur. S'il existe un écran électrostatique distinct du circuit de protection contre les courants de fuite, cet écran doit être relié à la terre. Le boîtier, s'il est conducteur, doit être relié à la terre.

6. Variations admissibles

6.1 Limites de variation

Lorsque le diviseur de tension est placé dans les conditions de référence données au tableau II et que l'on fait varier une seule grandeur d'influence conformément aux prescriptions du paragraphe 6.2, la variation ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au tableau III et au paragraphe 6.3.

TABLEAU III

Limites du domaine nominal d'utilisation et variations admissibles

Grandeur d'influence	Indices de classe		Limites du domaine nominal d'utilisation, sauf indication contraire du constructeur	Variation admissible ¹⁾
	%	ppM		
Température ambiante ²⁾	0,0001...0,001 0,002 ...0,01 0,02 ...0,1	1...10 20...100 200...1 000	Valeur de référence $\pm 2^\circ\text{C}$ Valeur de référence $\pm 5^\circ\text{C}$ Valeur de référence $\pm 10^\circ\text{C}$	20 50 100
Humidité relative	0,0001...0,1	1...1 000	25% et 75%	30
Tension d'entrée	0,0001...0,1	1...1 000	0,1 et 1,1 fois la tension nominale	50
Taux d'ondulation de la tension d'entrée	0,0001...0,001 0,002 ...0,01 0,02 ...0,1	1...10 20...100 200...1 000	1% 2% 5%	10 10 10
Tension de mode commun en courant continu	0,0001...0,1	1...1 000	Nulle et 100% de la valeur maximale spécifiée de tension de mode commun	30

¹⁾ Exprimée en pourcentage de l'indice de classe.

²⁾ Pour un diviseur de tension muni d'un dispositif automatique de régulation de température, le constructeur doit spécifier les limites du domaine nominal d'utilisation pour la température extérieure, sans avoir à préciser la température interne du diviseur.

6.2 Conditions pour la détermination des variations

6.2.1 Les variations doivent être déterminées pour chacune des grandeurs d'influence. Lors de chaque détermination, les autres grandeurs d'influence doivent être maintenues dans leurs conditions de référence.

6.2.2 La variation est évaluée comme suit:

6.2.2.1 Lorsqu'une valeur de référence est assignée au diviseur de tension, la grandeur d'influence doit être modifiée entre cette valeur et une valeur quelconque dans les limites du domaine nominal d'utilisation indiquées dans le tableau III.

6.2.2.2 Lorsqu'un domaine de référence et un domaine nominal d'utilisation sont assignés au diviseur de tension, la grandeur d'influence doit être modifiée entre chacune des limites du domaine de référence et une valeur quelconque de la partie du domaine nominal d'utilisation qui est adjacente à la limite considérée du domaine de référence.

6.3 Variation due à une tension de mode commun (voir annexe A)

Les essais pour déterminer l'influence d'une tension de mode commun ne sont à effectuer que par accord entre le constructeur et l'utilisateur.

5.3 If applicable, the manufacturer shall state the necessary duration of application of the input voltage prior to the measurement. In the absence of any such statement, this duration shall be zero.

5.4 The leakage current screen (circuit), if any, shall be used in accordance with the manufacturer's instructions. The electrostatic screen, if any, and if separate from the leakage current screen, shall be connected to earth. The enclosure, if conductive, shall be connected to earth.

6. Permissible variations

6.1 Limits of variation

When the VRB is under the reference conditions given in Table II and a single influence quantity is varied in accordance with Sub-clause 6.2, the value of the variation shall not exceed the values specified in Table III and Sub-clause 6.3.

TABLE III
Limits of the nominal range of use and permissible variations

Influence quantity	Class index		Limits of nominal range of use unless otherwise indicated by the manufacturer	Permissible variation ¹⁾
	%	ppM		
Ambient temperature ²⁾	0.0001...0.001 0.002 ...0.01 0.02 ...0.1	1...10 20...100 200...1 000	Reference value $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Reference value $\pm 5^{\circ}\text{C}$ Reference value $\pm 10^{\circ}\text{C}$	20 50 100
Relative humidity	0.0001...0.1	1...1 000	25% and 75%	30
Input voltage	0.0001...0.1	1...1 000	0.1 and 1.1 times the rated voltage	50
Ripple content of input voltage	0.0001...0.001 0.002 ...0.01 0.02 ...0.1	1...10 20...100 200...1 000	1% 2% 5%	10 10 10
d.c. common mode voltage	0.0001...0.1	1...1 000	Zero and 100% of the maximum specified common mode voltage	30

¹⁾ Expressed as a percentage of the class index.

²⁾ For a VRB having automatic temperature control, the manufacturer shall state the limits of the nominal range of use for ambient temperature, without having to state the temperature of the interior of the VRB.

6.2 Conditions for the determination of variations

6.2.1 Variations shall be determined for each influence quantity. During each determination, all other influence quantities shall be maintained at their reference conditions.

6.2.2 The variation is assessed as follows:

6.2.2.1 When a reference value is assigned to the VRB, the influence quantity shall be varied between that value and any value within the limits of the nominal range of use as given in Table III.

6.2.2.2 When a reference range and a nominal range of use are assigned to the VRB, the influence quantity shall be varied between each of the limits of the reference range and any value in that part of the nominal range of use adjacent to the chosen limit of the reference range.

6.3 Variation due to common mode voltage (see Appendix A)

Tests to determine the effect of a common mode voltage are to be carried out only by agreement between the manufacturer and the user.

7. Prescriptions électriques et mécaniques additionnelles

7.1 Effet de l'échauffement propre

7.1.1 Dans les conditions de référence, le diviseur de tension doit, pour chaque rapport, satisfaire aux prescriptions correspondant à sa classe de précision, lorsqu'il est soumis de façon continue à la tension nominale dès le début de l'application de cette tension (à moins qu'une durée de mise sous tension préalable, jugée nécessaire, n'ait été spécifiée par le constructeur, voir paragraphe 5.3) et pendant une durée quelconque d'application de cette tension.

7.1.2 L'effet de l'échauffement propre doit être déterminé à partir de la différence des valeurs du rapport de tension mesuré, d'une part, avant une minute et, d'autre part, après trente minutes d'application de la tension nominale. Cette différence ne doit pas dépasser une valeur correspondant à la moitié de l'indice de classe.

7.2 Epreuve de rigidité diélectrique et autres règles de sécurité

Les prescriptions relatives à l'épreuve de rigidité diélectrique sont incluses dans la Publication 414 de la CEI: Règles de sécurité pour les appareils de mesure électriques indicateurs et enregistreurs et leurs accessoires, à laquelle on doit se référer.

Note. — Lorsqu'une tension de mode commun est spécifiée, la tension nominale d'isolement doit être fixée en tenant compte à la fois de la valeur maximale de la tension d'entrée et de la valeur de la tension de mode commun.

7.3 Mesure de la résistance d'isolement

Les valeurs de la résistance d'isolement, mesurées soit sous tension continue de $500\text{ V} \pm 10\%$, soit sous tension nominale d'isolement $\pm 10\%$, en choisissant la tension la plus élevée, entre deux points quelconques non destinés à être connectés entre eux, ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées dans le tableau IV.

La mesure doit être faite entre 1 min et 2 min après application de la tension.

TABLEAU IV
Valeurs minimales de la résistance d'isolement

Indices de classe		Résistance d'isolement minimale ¹⁾
%	ppM	
0,0001...0,001	1...10	100 GΩ
0,002...0,01	20...100	10 GΩ
0,02...0,1	200...1 000	1 GΩ

¹⁾ Ces valeurs de la résistance d'isolement peuvent ne pas être suffisantes pour assurer la précision spécifiée du diviseur de tension.

7.4 Températures limites pour le stockage, le transport et l'utilisation

Sauf indication contraire du constructeur, les diviseurs de tension doivent être capables de supporter, sans dommage, l'exposition aux températures ambiantes comprises dans la plage -10 °C à $+50\text{ °C}$. Après retour aux conditions de référence, les diviseurs de tension doivent satisfaire aux prescriptions de la présente norme.

Notes 1. — Lorsque le diviseur de tension est installé sur une baie ou un pupitre, il y a lieu de s'assurer que la ventilation nécessaire au fonctionnement n'est pas entravée.

2. — Les diviseurs de tension des classes 0,0001...0,001 (1...10 ppM) peuvent être endommagés lorsqu'ils sont exposés à des températures inférieures à 5 °C .

8. Informations, inscriptions et symboles

8.1 Informations

8.1.1 Les informations suivantes doivent être données par le constructeur:

- nom ou marque du constructeur ou du fournisseur responsable;
- référence de type donnée par le constructeur ou le fournisseur responsable;

7. Additional electrical and mechanical requirements

7.1 Effect of self-heating

7.1.1 Under reference conditions, the VRB shall, for each ratio, comply with the requirements appropriate to its accuracy class when it is continuously energized at the rated voltage, from the instant of application of this voltage (unless a necessary prior period of energization is specified by the manufacturer: see Sub-clause 5.3) and throughout any period of application of this voltage.

7.1.2 The effect due to self-heating shall be determined from the difference in voltage ratios before one minute and after thirty minutes of operation at rated voltage. This difference shall not exceed a value corresponding to half of the class index.

7.2 Voltage tests and other safety requirements

The requirements for the voltage test are included in IEC Publication 414, Safety Requirements for Indicating and Recording Electrical Measuring Instruments and their Accessories, to which reference shall be made.

Note. — When a common mode voltage is specified, its value and that of the maximum input voltage should be taken into consideration when determining the circuit insulation voltage (nominal circuit voltage).

7.3 Insulation resistance test

The value of d.c. insulation resistance measured at 500 V d.c. $\pm 10\%$ or at the circuit insulation voltage (nominal circuit voltage) $\pm 10\%$, whichever is the greater, between any two points which are not intended to have any connection between them, shall not be less than the value given in Table IV.

The measurement shall be made between 1 min and 2 min after the application of the voltage.

TABLE IV
Minimum values of insulation resistance

Class index		Minimum value of insulation resistance ¹⁾
%	ppM	
0.0001 ... 0.001	1 ... 10	100 GΩ
0.002 ... 0.01	20 ... 100	10 GΩ
0.02 ... 0.1	200 ... 1 000	1 GΩ

¹⁾ These values of insulation resistance may not be adequate to assure the specified accuracy of the VRB.

7.4 Limiting temperature for storage, transport and use

Unless otherwise stated by the manufacturer, VRBs shall be capable of withstanding, without damage, exposure to ambient temperatures within the range $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$. After returning to reference conditions, the VRBs shall meet the requirements of this standard.

Notes 1. — If VRBs are installed in racks or test desks, care should be taken to ensure that the ventilation required for their operation is not impeded.

2. — VRBs of classes 0.0001 ... 0.001 (1 ... 10 ppM) may be damaged by exposure to temperatures below $5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

8. Information, markings and symbols

8.1 Information

8.1.1 The following information shall be given by the manufacturer:

- manufacturer's name or mark or that of the responsible supplier;
- type reference given by the manufacturer or responsible supplier;

- c) numéro de série;
- d) indice(s) de classe;
- e) rapport(s) nominal (nominaux);
- f) valeur de référence et domaine nominal d'utilisation pour la température si les valeurs sont différentes de celles indiquées dans les tableaux II et III;
- g) tension(s) nominale(s) (U_n);
- h) domaine(s) nominal (nominaux) d'utilisation pour la tension si les valeurs sont différentes de celles indiquées dans le tableau III;
- i) résistance, de la façon suivante:
 - pour les diviseurs de tension du type représenté à la figure 1a, on donne le quotient de la résistance nominale entre les bornes de sortie par la tension nominale de sortie (par exemple 1 000 Ω/V);
 - pour les diviseurs de tension du type représenté à la figure 1b, on donne la résistance nominale entre les bornes d'entrée;
 - lorsque le diviseur de tension n'est ni du type représenté à la figure 1a ni de celui représenté à la figure 1b (par exemple un diviseur de tension avec circuit de protection contre les courants de fuite), toutes les valeurs de résistance de circuit (ou de quotients résistance/tension nominale) doivent être données;
- j) tension d'épreuve;
- k) position de référence et domaine nominal d'utilisation pour la position, s'il y a lieu;
- l) nature et caractéristiques essentielles des équipements auxiliaires, s'il y a lieu;
- m) schéma des circuits, valeurs des composants et nomenclature des pièces qui peuvent être remplacées;
- n) valeur (domaine) de référence et domaine nominal d'utilisation pour les autres grandeurs d'influence (voir f) et k)) si les valeurs sont différentes de celles indiquées dans les tableaux II et III.

8.1.2 Lorsque la fourniture d'un certificat est prévue par accord entre le constructeur ou le fournisseur responsable et l'utilisateur, ce certificat doit contenir les informations suivantes:

- o) valeur du (des) rapport(s) certifié(s) et leur(s) imprécision(s);
- p) date de la certification;
- q) désignation de l'autorité de certification.

8.2 *Inscriptions, symboles et leurs emplacements*

Les inscriptions et les symboles doivent être lisibles et indélébiles.

Les symboles à utiliser sont indiqués dans le tableau V.

8.2.1 Les informations suivantes doivent être indiquées sur une plaque signalétique ou sur le boîtier:

- a), b), c);
- d) en utilisant les symboles E-1 ou E-6;
- e), f), g), h), i);
- j) en utilisant les symboles C-1 à C-3;
- k) en utilisant les symboles D-1 à D-6.

De plus, l'inscription suivante doit figurer:

« Diviseur de tension. » Cette inscription peut être faite dans n'importe quelle langue.

Le symbole F-33, indiquant que toute autre information essentielle est donnée dans un document séparé, s'il y a lieu.

Lorsque la valeur ou le domaine de référence est indiqué, les valeurs correspondantes doivent être soulignées.

- c) serial number;
- d) class index (indices);
- e) nominal voltage ratio(s);
- f) reference value and nominal range of use for temperature if different from those given in Tables II and III;
- g) rated voltage(s) (U_n);
- h) nominal range(s) of use for voltage if different from that in Table III;
- i) resistance in the following form:
 - for VRBs of the type shown in Figure 1a, the nominal resistance across the output terminals divided by the nominal output voltage (e.g. 1 000 Ω/V);
 - for VRBs of the type shown in Figure 1b, the nominal resistance across the input terminals;
 - when the VRB is not of the form given by Figure 1a or Figure 1b (e.g. a VRB having a leakage current circuit), all the relevant resistance values (or resistance/nominal voltage values) shall be stated;
- j) test voltage;
- k) where relevant, reference position and nominal range of use for position;
- l) where relevant, essential parameters of the auxiliary equipment;
- m) circuit diagram, values of components and list of replaceable parts;
- n) reference value (range) and nominal range of use for other influence quantities (see f) and k)) if different from those given in Tables II and III.

8.1.2 If a certificate is supplied by agreement between the manufacturer or responsible supplier and the user, it shall contain the following information:

- o) certified voltage ratio(s) together with their uncertainties;
- p) date of certification;
- q) designation of certifying authority.

8.2 *Markings, symbols and their locations*

The markings and symbols shall be legible and indelible.

The symbols specified in Table V shall be used.

8.2.1 The following information shall be marked on a nameplate or on the case:

- a), b), c);
- d) using symbols E-1 or E-6;
- e), f), g), h), i);
- j) using symbols C-1 to C-3;
- k) using symbols D-1 to D-6.

In addition, the following markings shall be made:

“Volt ratio box” or this term in another language.

Where relevant, symbol F-33, showing that some other essential information is given in a separate document.

If the reference value or the reference range is marked, it shall be identified by underlining.

8.2.2 Les bornes suivantes doivent être repérées par une marque figurant près de la borne:

- bornes d'entrée et de sortie (valeur(s) de la (des) tension(s) nominale(s));
- bornes de connexion de l'équipement auxiliaire (nature du courant et tension nominale);
- borne de terre (symbole F-31), s'il y a lieu;
- borne(s) de l'écran (du circuit) de protection contre les courants de fuite, s'il y a lieu;
- borne de l'écran électrostatique, s'il y a lieu.

8.2.3 Les autres informations peuvent être données, soit sur la plaque signalétique, soit sur le boîtier, soit dans un document séparé.

8.3 Documentation

8.3.1 La documentation doit indiquer:

- les prescriptions de mise en service;
- les modalités à respecter pour assurer la conformité avec les prescriptions de la présente norme;
- s'il y a lieu, les opérations d'entretien courant.

8.3.2 La documentation doit préciser également:


a), b), c), i), k), l), m), n).

8.3.3 Le certificat prévu au paragraphe 8.1.2, lorsqu'il est fourni, doit donner les informations:

o), p), q).

8.4 Exemples de marquage d'un diviseur de tension

8.4.1 Diviseur de tension dont le branchement est conforme à la figure 1a.



Dans cet exemple, les inscriptions signifient:

- 1) Diviseur de tension du type A.B.C.D., numéro de série 12345; fabriqué par N.N.
- 2) Indice de classe: 0,02 ou 200 ppM.
- 3) Rapports nominaux du diviseur de tension: 1 000, 100 et 10.
- 4) Valeurs de référence et domaines nominaux d'utilisation pour la tension sont:

lorsque le rapport est	1 000	100	10
la tension nominale (U_N) est	1 500 V	150 V	15 V
et le domaine nominal d'utilisation est de	600 V	60 V	6 V
à	2 100 V	210 V	21 V.

8.2.2 The following terminals shall be identified by marking adjacent to the terminal:

- input and output terminals (using the rated voltage(s));
- terminals for connection to auxiliary equipment (type of supply and rated voltage);
- earth terminal, if any (using symbol F-31);
- terminal(s) of the leakage current screen (circuit), if any;
- terminal of the electrostatic screen, if any.

8.2.3 The other information may be given either on the nameplate or on the case or in a separate document.

8.3 Documentation

8.3.1 Documentation shall state:

- method of putting into operation;
- procedures for establishing compliance with the performance requirements of this standard;
- recommended routine maintenance, if relevant.

8.3.2 Documentation shall also state:


a), b), c), i), k), l), m), n).

8.3.3 The certificate referred to in Sub-clause 8.1.2, when supplied, shall state:

o), p), q).

8.4 Examples of the markings of a VRB

8.4.1 VRB of the type shown in Figure 1a.




In this example, the markings provide the following information:

- 1) Volt ratio box, type A.B.C.D., serial number 12345, manufactured by N.N.
- 2) The class index is 0.02 or 200 ppm.
- 3) The nominal voltage ratios are 1 000, 100 and 10.
- 4) The reference values and nominal ranges of use for voltage are:

when the ratio is	1 000	100	10
the rated voltage (U_N) is	1 500 V	150 V	15 V
and the nominal range of use is from	600 V	60 V	6 V
to	2 100 V	210 V	21 V.

- 5) Comme le domaine nominal d'utilisation relatif à la température diffère de celui mentionné au tableau III, ces valeurs doivent être indiquées, y compris celle de la température de référence, bien que ce soit la valeur inscrite dans le tableau II.
- 6) « 1 000 Ω/V » indique que la résistance entre les bornes de sortie est de 1 500 Ω . Par déduction, la résistance entre les bornes d'entrée à 1 500 V est de 1,5 M Ω .
- 7) Le symbole de position (symbole D-4) indique que la position de référence est le plan d'appui vertical avec un domaine nominal d'utilisation de 10° autour de la verticale.
- 8) Le diviseur de tension a supporté une épreuve de rigidité diélectrique de 7 kV correspondant à une tension nominale d'isolement de 3 kV.

8.4.2 Diviseur de tension dont le branchement est conforme à la figure 1b.



Dans cet exemple, les inscriptions ci-dessus signifient:

- 1) Diviseur de tension du type X.Y.Z., numéro de série 6789, fabriqué par P.Q.
- 2) Indice de classe: 0,1 ou 1 000 ppM.
- 3) Rapports nominaux de tension: 1 000, 500 et 200.
- 4) La tension de référence et le domaine nominal d'utilisation n'étant pas marqués, les spécifications du tableau III s'appliquent. Ainsi, la valeur de référence est de 1 000 V et le domaine nominal d'utilisation s'étend de 1 100 V à 100 V, quel que soit le rapport.
- 5) La température de référence et son domaine nominal d'utilisation n'étant pas marqués, les spécifications des tableaux II et III s'appliquent, c'est-à-dire que la température de référence est de 20 °C, avec un domaine nominal d'utilisation de 10 °C à 30 °C.
- 6) La résistance entre les bornes d'entrée est de 1 M Ω .
- 7) Le diviseur de tension a supporté une épreuve de rigidité diélectrique de 5 kV correspondant à une tension nominale d'isolement de 2 kV.
- 8) Des informations essentielles additionnelles sont indiquées dans un document séparé.
- 9) L'absence de symbole de position indique que le diviseur de tension peut être utilisé dans une position quelconque.