

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification

n° 1
Juillet 1987
à la

Publication 598-2-2
1979

Amendment


No. 1
July 1987
to

Luminaires

Deuxième partie: Règles particulières
Section deux - Luminaires encastrés

Luminaires

Part 2: Particular requirements
Section Two - Recessed luminaires



Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
Genève, Suisse

PREFACE

La présente modification a été établie par le Sous-Comité 34D: Luminaires, du Comité d'Etudes n° 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapports de vote
34D(BC)111 34D(BC)112	34D(BC)128 34D(BC)129

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette modification.

Page 6

2.1 Domaine d'application

Remplacer la deuxième phrase par ce qui suit:

Cette section ne s'applique pas aux luminaires à circulation d'air ou à circuit de refroidissement liquide.

Page 10

2.12 Essais d'endurance et essais thermiques

A la fin du premier alinéa, ajouter ce qui suit:

Les luminaires dont l'indice de classification IP est supérieur à IP20, doivent être soumis aux essais appropriés des articles 12.4, 12.5 et 12.6 de la section douze de la Publication 598-1 après le ou les essai(s) de l'article 9.2 mais avant le ou les essai(s) de l'article 9.3 de la section neuf de la Publication 598-1 spécifié(s) à l'article 2.13 de la présente section de la Publication 598-2.

2.13 Résistance aux poussières et à l'humidité

A la fin du premier alinéa, ajouter ce qui suit:

Pour les luminaires dont l'indice de classification IP est supérieur à IP20, l'ordre des essais spécifiés dans la section neuf de la Publication 598-1 doit être conforme à l'article 2.12 de la présente section de la Publication 598-2.

PREFACE

This amendment has been prepared by Sub-Committee 34D: Luminaires, of IEC Technical Committee No. 34: Lamps and Related Equipment.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
34D(C0)111 34D(C0)112	34D(C0)128 34D(C0)129

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

Page 7

2.1 Scope

Replace the second sentence by the following:

This section does not apply to air-handling or liquid-cooled luminaires.

Page 11

2.12 Endurance tests and thermal tests

At the end of the first paragraph, add the following:

Luminaires with an IP classification greater than IP20 shall be subjected to the relevant tests of Clauses 12.4, 12.5 and 12.6 of Section Twelve of Publication 598-1 after the test(s) of Clause 9.2 but before the test(s) of Clause 9.3 of Section Nine of Publication 598-1 specified in Clause 2.13 of this Section of Publication 598-2.

2.13 Resistance to dust and moisture

At the end of the first paragraph, add the following:

For luminaires with an IP classification greater than IP20 the order of the tests specified in Section Nine of Publication 598-1 shall be as specified in Clause 2.12 of this Section of Publication 598-2.