

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60947-1
Edition 6.0 2020-04

Low-voltage switchgear and controlgear –
Part 1: General rules

IEC 60947-1
Édition 6.0 2020-04

Appareillage à basse tension –
Partie 1: Règles générales

CORRIGENDUM 1

2 Normative references

Replace the existing reference to IEC 60068-2-52:1996 with the following:

IEC 60068-2-52:2017, *Environmental testing – Part 2-52: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)*

2 Références normatives

Remplacer la référence existante à l'IEC 60068-2-52:1996 par ce qui suit :

IEC 60068-2-52:2017, *Essais d'environnement – Partie 2-52: Essais – Essai Kb: Brouillard salin, essai cyclique (solution de chlorure de sodium)*

9.3.3.3.4 Temperature-rise of the main circuit

Replace, in item i) a), “as given in Table 9.” with “as given in Table 9 with a minimum cross-section of 1 mm².”

9.3.3.3.4 Echauffement du circuit principal

Remplacer, dans le point i) a), « sont données dans le Tableau 9; » par « sont données dans le Tableau 9 avec une section minimale de 1 mm²; »

Table Q.1 – Test sequences

Replace, in row 14 Salt mist, in fourth and seventh column of this table “Severity” with “Test method”.

Replace, in the footnote to table i, under minimum insulation resistance, “10 MΩ” with “1 MΩ”, and “100 MΩ” with “10 MΩ”.

Tableau Q.1 – Séquences d'essais

Remplacer, à la ligne 14 Brouillard salin, à la quatrième et septième colonne de ce tableau, « Sévérité » par « méthode d'essai ».

Remplacer, dans la note de bas de tableau i, sous la résistance d'isolement minimale « 10 MΩ » par « 1 MΩ » et « 100 MΩ » par « 10 MΩ ».