

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
61048**

**Edition 1.2
1999-05**

Edition 1:1991 consolidée par les amendements 1:1995 et 2:1999
Edition 1:1991 consolidated with amendments 1:1995 and 2:1999

Appareils auxiliaires pour lampes –

**Condensateurs destinés à être utilisés dans les
circuits de lampes tubulaires à fluorescence
et autres lampes à décharge –**

Prescriptions générales et de sécurité

Auxiliaries for lamps –

**Capacitors for use in tubular fluorescent and
other discharge lamp circuits –**

General and safety requirements



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61048:1991+A1:1995+A2:1999

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60 000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60 000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
61048**

**Edition 1.2
1999-05**

Edition 1:1991 consolidée par les amendements 1:1995 et 2:1999
Edition 1:1991 consolidated with amendments 1:1995 and 2:1999

Appareils auxiliaires pour lampes –

**Condensateurs destinés à être utilisés dans les
circuits de lampes tubulaires à fluorescence
et autres lampes à décharge –**

Prescriptions générales et de sécurité

Auxiliaries for lamps –

**Capacitors for use in tubular fluorescent and
other discharge lamp circuits –**

General and safety requirements

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	6

SECTION 1 – GÉNÉRALITÉS

Articles

1 Généralités	8
2 Définitions	10
3 Prescriptions générales	12
4 Généralités sur les essais	14
5 Marquage	16

SECTION 2 – SÉCURITÉ

6 Moyens de raccordement	18
7 Lignes de fuite et distances dans l'air	18
8 Tension assignée	20
9 Fusibles	22
10 Résistances de décharge	22

SECTION 3 – ESSAIS

11 Ordre des essais	22
12 Essai de scellement et d'échauffement	24
13 Essai sous tension élevée	24
14 Résistance aux conditions de fonctionnement défavorables	26
15 Résistance à la chaleur, au feu et au cheminement	30
16 Essai d'autorégénération	32
17 Essai de destruction	34
Annexe A (normative) Tension d'essai	48
Annexe B (normative) Réglage de la température de l'enceinte d'essai	50
Annexe C (informative) Essai de conformité en fabrication	52
Figures	54

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
INTRODUCTION	7
 SECTION 1 – GENERAL 	
Clause	
1 General.....	9
2 Definitions.....	11
3 General requirements	13
4 General notes on tests.....	15
5 Marking.....	17
 SECTION 2 – SAFETY 	
6 Terminations.....	19
7 Creepage distances and clearances.....	19
8 Voltage rating	21
9 Fuses.....	23
10 Discharge resistors.....	23
 SECTION 3 – TESTS 	
11 Testing sequence.....	23
12 Sealing and heating test	25
13 High-voltage test.....	25
14 Resistance to adverse operating conditions	27
15 Resistance to heat, fire and tracking	31
16 Self-healing test.....	33
17 Destruction test.....	35
Annex A (normative) Test voltage.....	49
Annex B (normative) Temperature adjustment of test enclosure	51
Annex C (informative) Test for conformity of manufacture	53
Figures.....	55

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS AUXILIAIRES POUR LAMPES –

CONDENSATEURS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS DANS LES CIRCUITS DE LAMPES TUBULAIRES À FLUORESCENCE ET AUTRES LAMPES À DÉCHARGE –

Prescriptions générales et de sécurité

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente Norme internationale a été établie par le sous-comité 34C: Appareils auxiliaires pour lampes à décharge, du comité d'études 34 de la CEI: Lampes et équipements associés.

Elle constitue la première édition de la CEI 61048.

La présente version consolidée de la CEI 61048 est issue de la première édition (1991) [documents 34C(BC)175 et 34C(BC)183], de son amendement 1 (1995) [documents 34C/308/FDIS et 34C/336/RVD], de son amendement 2 (1999) [documents 34C/432/FDIS et 34C/446/RVD] et du corrigendum de janvier 1992.

Elle porte le numéro d'édition 1.2.

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par les amendements 1 et 2.

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés:

- prescriptions proprement dites: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- notes: petits caractères romains.

Les annexes A et B font partie intégrante de la CEI 61048.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

AUXILIARIES FOR LAMPS –

CAPACITORS FOR USE IN TUBULAR FLUORESCENT AND
OTHER DISCHARGE LAMP CIRCUITS –

General and safety requirements

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This International Standard has been prepared by subcommittee 34C: Auxiliaries for discharge lamps, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

It constitutes the first edition of IEC 61048.

This consolidated version of IEC 61048 is based on the first edition (1991) [documents 34C(CO)175 and 34C(CO)183], its amendment 1 (1995) [documents 34C/308/FDIS and 34C/336/RVD], its amendment 2 (1999) [documents 34C/432/FDIS and 34C/446/RVD] and the corrigendum of January 1992.

It bears the edition number 1.2.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by amendments 1 and 2.

In this standard, the following print types are used:

- requirements proper: in roman type;
- *test specifications: in italic type;*
- notes: in smaller roman type.

Annexes A and B form an integral part of IEC 61048.

INTRODUCTION

Cette Norme internationale couvre les prescriptions générales et de sécurité concernant certains condensateurs pour l'emploi dans les circuits pour lampes tubulaires fluorescentes et autres lampes à décharge.

Les prescriptions de performances pour ces condensateurs font l'objet d'une nouvelle publication, la CEI 61049.

NOTE – Les prescriptions de sécurité permettent d'être assuré qu'un équipement électrique ayant été construit en conformité avec ces prescriptions ne met pas en danger la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens quand il est correctement installé et entretenu, et utilisé dans les applications pour lesquelles il est fait.

INTRODUCTION

This International Standard covers general and safety requirements for certain capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits.

Performance requirements for these capacitors are the subject of a new publication, IEC 61049.

NOTE – Safety requirements ensure that electrical equipment constructed in accordance with these requirements, does not endanger the safety of persons, domestic animals or property when properly installed and maintained and used in applications for which it was intended.

APPAREILS AUXILIAIRES POUR LAMPES – CONDENSATEURS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS DANS LES CIRCUITS DE LAMPES TUBULAIRES À FLUORESCENCE ET AUTRES LAMPES À DÉCHARGE –

Prescriptions générales et de sécurité

SECTION 1 – GÉNÉRALITÉS

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente Norme internationale énonce les exigences pour les condensateurs auto-régénérateurs et non autorégénérateurs pour usage permanent en courant alternatif, d'une puissance inférieure ou égale à 2,5 kvar, de capacité supérieure à 0,1 μ F et dont la tension assignée n'excède pas 1 000 V, qui sont destinés à être utilisés dans les circuits de lampes à décharge* fonctionnant à 50 Hz ou 60 Hz à des altitudes jusqu'à 3 000 m.

Elle couvre les condensateurs prévus pour le branchement shunt ou en série avec le circuit de lampe, ou une combinaison fonctionnelle des deux.

Elle couvre seulement les condensateurs imprégnés ou non imprégnés, ayant un diélectrique en papier, en film plastique ou une combinaison des deux, soit métallisés ou avec des électrodes en feuilles métalliques.

Cette norme ne couvre pas les condensateurs d'antiparasitage, dont les prescriptions se trouvent dans la CEI 60384-14.

Les essais figurant dans cette norme sont des essais de type. Les prescriptions pour l'essai individuel des condensateurs en cours de production ne sont pas incluses.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60068-2-3:1969, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Ca: Essai continu de chaleur humide*

* Ces lampes et les ballasts associés sont couverts par les spécifications des normes CEI suivantes:

60081:1984, *Lampes tubulaires à fluorescence pour l'éclairage général*
Modifications n° 1 (1987) et n° 2 (1988)

60188:1974, *Lampes à décharge à vapeur de mercure à haute pression*
Modifications n° 1 (1976), n° 2 (1979), n° 3 (1984) et n° 4 (1988)

60192:1973, *Lampes à vapeur de sodium à basse pression*
Modification n° 2 (1988)

60920:1990, *Ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence. Prescriptions générales et prescriptions de sécurité*

60922:1989, *Ballasts pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes tubulaires à fluorescence). Prescriptions générales et prescriptions de sécurité*

AUXILIARIES FOR LAMPS –

CAPACITORS FOR USE IN TUBULAR FLUORESCENT AND OTHER DISCHARGE LAMP CIRCUITS –

General and safety requirements

SECTION 1 – GENERAL

1 General

1.1 Scope

This International Standard states the requirements for both self-healing and non-self-healing continuously rated a.c. capacitors of up to and including 2,5 kvar, and not less than 0,1 μF , having a rated voltage not exceeding 1 000 V, which are intended for use in discharge lamp circuits* operating at 50 Hz or 60 Hz and at altitudes up to 3 000 m.

It covers capacitors intended for connection in shunt or in series with the lamp circuit or an effective combination of these.

It covers only impregnated or unimpregnated capacitors, having a dielectric of paper, plastic film or a combination of both, either metallized or with metal foil electrodes.

This standard does not cover radio-interference suppressor capacitors the requirements for which are found in IEC 60384-14.

Tests given in this standard are type tests. Requirements for testing individual capacitors during production are not included.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60068-2-3:1969, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ca: Damp heat, steady state*

* These lamps and associated ballasts are covered in the specifications of the following IEC standards:

60081:1984, *Tubular fluorescent lamps for general lighting service*

Amendments No. 1 (1987) and No. 2 (1988)

60188:1974, *High-pressure mercury vapour lamps*

Amendments No. 1 (1976), No. 2 (1979), No. 3 (1984) and No. 4 (1988)

60192:1973, *Low pressure sodium vapour lamps*

Amendment No. 2 (1988)

60920:1990, *Ballasts for tubular fluorescent lamps. General and safety requirements*

60922:1989, *Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps). General and safety requirements*

CEI 60241:1968, *Coupe-circuit à fusibles pour usages domestiques et analogues*

CEI 60269: (toutes les parties) *Fusibles basse tension*

CEI 60384-14:1981, *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques – Quatorzième partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes d'antiparasitage. Choix des méthodes d'essai et règles générales*

CEI 60410:1973, *Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs*

CEI 60529:1989, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

CEI 60598-1:1986, *Luminaires – Première partie: Règles générales et généralités sur les essais*

Modification n° 1 (1988)

CEI 60695-2-1:1980, *Essais relatifs aux risques du feu – Deuxième partie: Méthodes d'essai – Essai au fil incandescent et guide*

CEI 60695-2-2:1980, *Essais relatifs aux risques du feu – Deuxième partie: Méthodes d'essai – Essai au brûleur-aiguille*

CEI 61049:1990, *Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge – Prescriptions de performance*

ISO 4046:1978, *Papier, carton, pâtes et termes connexes – Vocabulaire*

2 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

2.1

tension nominale (U_n)

valeur efficace de la tension sinusoïdale, marquée sur le condensateur

2.2

température maximale assignée (t_c)

température, en degrés Celsius, qui ne doit pas être dépassée par la partie la plus chaude de la surface du condensateur pendant le fonctionnement en service

NOTE – Les pertes internes dans un condensateur, quoique faibles, ont pour effet que la température de surface est plus élevée que la température de l'air ambiant et il y a lieu d'en tenir dûment compte.

2.3

température minimale assignée

température, en degrés Celsius, de n'importe quelle partie de la surface du condensateur, en dessous de laquelle le condensateur ne doit pas être chargé

2.4

résistance de décharge

résistance branchée aux bornes du condensateur pour réduire le risque de choc électrique par les charges accumulées dans le condensateur

IEC 60241:1968, *Fuses for domestic and similar purposes*

IEC 60269 (all parts), *Low-voltage fuses*

IEC 60384-14:1981, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for radio interference suppression. Selection of methods of test and general requirements*

IEC 60410:1973, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

IEC 60529:1989, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60598-1:1986, *Luminaires – Part 1: General requirements and tests*
Amendment No. 1 (1988)

IEC 60695-2-1:1980, *Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Glow-wire test and guidance*

IEC 60695-2-2:1980, *Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Needle-flame test*

IEC 61049:1990, *Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits – Performance requirements*

ISO 4046:1978, *Paper, board, pulp and related terms – Vocabulary*

2 Definitions

For the purpose of this International Standard, the following definitions apply.

2.1

rated voltage (U_n)

R.M.S. value of the sinusoidal voltage, marked on the capacitor

2.2

rated maximum temperature (t_c)

temperature, in degrees Celsius, which shall not be exceeded by the hottest part of the capacitor surface during operation

NOTE – The internal losses in a capacitor, though small, result in the surface temperature being above ambient air temperature and due allowance for this should be made.

2.3

rated minimum temperature

temperature, in degrees Celsius, of any part of the surface of the capacitor below which the capacitor shall not be energized

2.4

discharge resistor

resistor connected across the terminals of a capacitor to reduce shock hazard from the charge stored in the capacitor

2.5

tangente de l'angle de perte ($\tan \delta$)

pertes de puissance du condensateur divisées par la puissance réactive du condensateur à une tension sinusoïdale de fréquence assignée

2.6

autorégénération

processus par lequel les propriétés électriques du condensateur, après une perforation localisée du diélectrique, sont rapidement et essentiellement restaurées aux valeurs précédant la perforation

2.7

essai de type

essai ou série d'essais effectués sur un échantillon pour essai de type afin de vérifier la conformité de la conception d'un produit donné avec les exigences de spécifications concernées

2.8

échantillon pour essai de type

échantillon constitué d'une ou de plusieurs unités semblables soumis par le fabricant ou par le vendeur responsable pour effectuer un essai de type

2.9

condensateur de type A

condensateur autorégénérateur pour montage en parallèle n'incluant pas nécessairement un dispositif d'interruption

2.10

condensateur de type B

condensateur autorégénérateur utilisé dans les circuits d'éclairage à montage en série ou condensateur autorégénérateur pour montage en parallèle, contenant un dispositif d'interruption

3 Prescriptions générales

Les condensateurs doivent être conçus de telle façon qu'en usage normal ils fonctionnent d'une manière sûre et ne mettent pas en danger les personnes ou l'environnement.

Toutes les parties métalliques exposées doivent être constituées de matériaux non ferreux ou être protégées contre la rouille. Une rouille visible ne doit pas se produire. L'essai de l'article 14 montrera si le condensateur est suffisamment protégé contre la rouille.

Les essais pour vérifier la robustesse mécanique sont à l'étude.

La conformité aux exigences des articles 3 à 10 est vérifiée par mesure, par examen, et en effectuant tous les essais spécifiés dans cette norme.

NOTE – Au Japon un condensateur additionnel est autorisé, les détails se trouvent dans la Norme JIS C 4908. L'introduction dans cette norme des prescriptions sur ces condensateurs est à l'étude.

2.5**tangent of loss angle ($\tan \delta$)**

power loss of the capacitor divided by the reactive power of the capacitor at a sinusoidal voltage of rated frequency

2.6**self-healing**

process by which the electrical properties of the capacitor, after a local breakdown of the dielectric, are rapidly and essentially restored to the values before the breakdown

2.7**type test**

test or series of tests, made on a type test sample for the purpose of checking compliance of the design of a given product with the requirements of the relevant specification

2.8**type test sample**

sample consisting of one or more similar units submitted by the manufacturer or the responsible vendor for the purpose of a type test

2.9**capacitor of type A**

self-healing parallel capacitor not necessarily including an interrupter device

2.10**capacitor of type B**

self-healing capacitor used in series lighting circuits or a self-healing parallel capacitor, containing an interrupter device

3 General requirements

Capacitors shall be so designed that in normal use they function safely and cause no danger to persons or surroundings.

All exposed metal parts shall be constructed of non-ferrous material or shall be protected against rusting. Visible rust must not occur. The test of clause 14 will show whether the capacitor is sufficiently protected against rust.

Tests for checking the mechanical robustness are under consideration.

Compliance with the requirements of clauses 3 to 10 is checked by measurement, inspection and by carrying out all the tests specified in this standard.

NOTE – In Japan an additional capacitor type is permitted, details of which are to be found in JIS C 4908. Inclusion of the requirements for these capacitors in this standard is under consideration.

4 Généralités sur les essais

Les essais selon cette norme sont des essais de type.

NOTE – Les exigences et les tolérances autorisées par cette norme sont fondées sur l'essai d'un échantillon pour essai de type soumis à cette fin. La conformité de l'échantillon pour essai de type n'assure pas la conformité de la totalité de la production d'un fabricant à cette norme de sécurité. En plus de l'essai de type, la conformité de la production est sous la responsabilité du fabricant et peut inclure des essais individuels de série et une assurance qualité.

Les condensateurs doivent être soumis aux essais détaillés à l'article 11.

Sauf spécifications contraires, les essais doivent être effectués à une température de $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, en employant, le cas échéant, une source de tension comme détaillé à l'annexe A.

Les températures d'essai spécifiées dans des articles particuliers sont données avec une tolérance de $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, sauf spécifications contraires.

A moins qu'il n'en soit spécifié autrement, le type doit être considéré comme étant conforme à l'un quelconque des articles si pas plus d'un défaut ne se produit pendant l'essai selon cet article. Si trois défauts ou plus se produisent, le type doit être rejeté. Si deux défauts se produisent dans un essai quelconque, cet essai, et n'importe quel essai précédent qui peut avoir influencé les résultats de l'essai, doit être répété sur la même quantité de condensateurs, et si d'autres défauts se produisent le type doit être rejeté.

NOTE – Un essai renouvelé ne doit être autorisé qu'une fois dans une série d'essai selon les exigences de cette norme. Un essai renouvelé n'est pas autorisé dans l'essai de destruction article 17, en cas de défaut majeur.

Pour une gamme de condensateurs de construction identique, de même tension assignée et de même forme de section transversale, chaque groupe dont il est question à l'article 11 doit contenir aussi égal que possible un nombre de condensateurs de la plus forte capacité et de la plus faible capacité de cette gamme.

De plus, le fabricant doit fournir des données sur le rapport de capacité par aire de surface extérieure totale du boîtier, pour chaque valeur de capacité dans la gamme. Le condensateur qui a la capacité maximale par unité de surface doit être essayé si ce rapport dépasse, de 10 % ou plus, celui du condensateur de la gamme qui a la valeur maximale. De la même manière, le condensateur qui a la capacité minimale par unité de surface doit aussi être essayé si ce rapport est inférieur, de 10 % ou plus, à celui du condensateur de la gamme qui a la capacité minimale.

L'aire signifie la surface extérieure totale du boîtier du condensateur, à l'exclusion des petites saillies, des bornes et des goujons de fixation.

Avec cette procédure, les essais qualifient toutes les valeurs intermédiaires de capacité dans la gamme.

NOTE 1 – Une «construction identique» inclut le même matériau diélectrique, la même épaisseur de diélectrique, le même type de boîtier (métal ou plastique), la même famille générique de matière de remplissage ou de liquide d'imprégnation, le même type de dispositif de sécurité et le même type de métallisation (par exemple zinc ou aluminium).

NOTE 2 – La «forme de la section transversale» peut être ronde, rectangulaire, ovale, etc.

4 General notes on tests

Tests according to this standard are type tests.

NOTE – The requirements and tolerances permitted by this standard are related to testing of a type test sample submitted for that purpose. Compliance of the type test sample does not ensure compliance of the whole production of a manufacturer with this safety standard. Conformity of protection is the responsibility of the manufacturer and may include routine tests and quality assurance in addition to type testing.

Capacitors shall be subjected to the tests detailed in clause 11.

Unless otherwise specified, tests shall be carried out at a temperature of $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, using where appropriate a voltage source as detailed in annex A.

Test temperatures specified in particular clauses shall be subject to a tolerance of $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise stated.

Unless otherwise specified, the type shall be deemed to comply with any one clause if not more than one failure occurs in the test of that clause. If three or more failures occur, the type shall be rejected. If two failures occur in any one test, that test, and any preceding tests which may have influenced the test results, shall be repeated on the same quantity of capacitors and if any further failures occur, the type shall be rejected.

NOTE – A repeat test shall be permitted only once in a series of tests according to the requirements of this standard. A repeat test is not permitted in the destruction test, clause 17, in the case of a catastrophic failure.

For a range of capacitors of the same construction, rated voltage and cross-sectional shape, each group referred to in clause 11 shall contain as nearly as possible equal numbers of capacitors of the highest capacitance and the lowest capacitance in that range.

Moreover, the manufacturer shall provide data on the ratio of capacitance per area outer total surface of the container of each capacitance value in the range. The capacitor with the maximum capacitance per unit surface area shall also be tested if this ratio exceeds that of the maximum capacitance value in the range by 10 % or greater. Similarly, the capacitor with the minimum capacitance per unit area shall also be tested if the ratio is less than that of the minimum capacitance value in the range by 10 % or greater.

"Area" denotes total outer surface area of capacitor enclosure ignoring small protrusions, terminals and fixing studs.




With this procedure the tests qualify all intermediate values of capacitance in the range.

NOTE 1 – The "same construction" is that which is declared by the manufacturer to be the same dielectric material, the same dielectric thickness, the same type of case (metal or plastic), the same generic family of filler or impregnating liquid, the same type of safety device and the same type of metallization (e.g. zinc or aluminium).

NOTE 2 – "Cross-sectional shape" means: round, rectangular, oval, etc.

5 Marquage

5.1 Les condensateurs doivent être marqués d'une manière lisible comme suit:

- a) nom ou marque du fabricant ou du vendeur responsable;
- b) numéro dans le catalogue du fabricant et/ou référence du modèle;
- c) capacité assignée et tolérance;
- d) tension nominale;
- e) quand une résistance de décharge est montée, le symbole  ;
- f) quand un fusible est monté, le symbole  ;
- g) fréquence ou gamme de fréquence assignée;
- h) température minimale et maximale assignées, par exemple $-10^{\circ}\text{C}/70^{\circ}\text{C}$;
- i) si le condensateur est autorégénérateur, le symbole  ;
- j) si un condensateur non autorégénérateur est exclusivement destiné au fonctionnement en mode série, le symbole  ;
- k) type A ou B selon le cas.

Ce symbole ne doit pas apparaître sur les condensateurs portant le symbole d'auto-régénération.

NOTE – Ce type de condensateur n'est pas destiné à être branché sur le réseau d'alimentation.

5.2 Informations supplémentaires

- a) Indication de la valeur de la résistance de décharge si elle est montée.
- b) Indication si le condensateur ne contient pas de substances qui sont liquides à $(t_c + 10)^{\circ}\text{C}$.




5.3 Le marquage doit être durable et lisible.

La conformité est vérifiée par examen et en essayant d'enlever le marquage en frottant légèrement, pendant 15 s à chaque fois, avec un morceau de tissu imbibé d'eau et avec un autre imbibé d'essence. Le marquage doit être lisible après l'essai.

NOTE – L'essence utilisée est à base d'hexane avec une teneur maximale en carbures aromatiques de 0,1 % en volume, une teneur en kaïributanol de 29, une température initiale d'ébullition d'environ 65°C , une température d'ébullition finale d'environ 69°C et une masse volumique d'environ $0,68\text{ g/cm}^3$.

5 Marking

5.1 Capacitors shall be legibly marked as follows:

- a) name or trade mark of the manufacturer or responsible vendor;
- b) manufacturer's catalogue number and/or model reference;
- c) rated capacitance and tolerance;
- d) rated voltage;
- e) when a discharge resistor is fitted, the symbol  ;
- f) when a current fuse is fitted, the symbol  ;
- g) rated frequency or frequency range;
- h) rated minimum and maximum temperatures, for example $-10^{\circ}\text{C}/70^{\circ}\text{C}$;
- i) if the capacitor is self-healing, the symbol  ;
- j) if a non-self-healing capacitor is exclusively intended for series operation the symbol  ;
- k) type A or B as applicable.

This symbol shall not appear on capacitors bearing the self-healing symbol.

NOTE – This type of capacitor is not intended to be connected across the mains supply.

5.2 Additional information

- a) Declaration of value of discharge resistor, if fitted
- b) Declaration whether the capacitor does not contain substances which are liquid at $(t_c + 10)^{\circ}\text{C}$.

5.3 Marking shall be durable and legible.

Compliance is checked by inspection and by trying to remove the marking by rubbing lightly, for 15 s each, with one piece of cloth soaked with water and another with petroleum spirit. The marking shall be legible after the test.

NOTE – The petroleum spirit used should consist of a solvent hexane with a content of aromatics of maximum 0,1 volume percentage, a kauri-butanol value of 29, an initial boiling point of approximately 65°C , a dry-point of approximately 69°C and a density of approximately $0,68\text{ g/cm}^3$.

SECTION 2 – SÉCURITÉ

6 Moyens de raccordement

6.1 Des moyens de raccordement doivent être prévus, au moyen de câbles (brins) ou de bornes (à vis, sans vis, à cosses à souder ou moyens identiques). Les moyens de raccordement doivent être capables de recevoir la taille et le nombre des conducteurs appropriés aux caractéristiques nominales et à l'usage du condensateur. Les câbles (brins) doivent être adaptés aux caractéristiques du condensateur mais en aucun cas ils ne doivent être inférieurs à 0,5 mm² et leur isolation doit être adaptée à la tension et à la température assignées du condensateur.

Les bornes à vis doivent être conformes à la section quatorze de la CEI 60598-1.

Les bornes sans vis doivent être conformes à la section quinze de la CEI 60598-1.

6.2 Le boîtier du condensateur, s'il est en métal, doit soit être équipé d'une borne de mise à la terre ou être susceptible d'être mis à la terre (ou connecté à d'autres parties métalliques, le cas échéant, des luminaires) par bridage ou par un étrier de fixation adapté. La partie du boîtier sur laquelle une telle bride ou un tel étrier de fixation est attaché doit être non peinte ou non recouverte d'un revêtement non conducteur, afin d'assurer le maintien d'un bon contact électrique.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant:

Un courant d'au moins 10 A, délivré par une source de tension à vide ne dépassant pas 12 V, doit passer entre la borne de terre ou le contact de mise à la terre et chacune des parties métalliques accessibles, à tour de rôle. La chute de tension entre le boîtier et le dispositif de bridage ou l'étrier de fixation doit être mesurée et la résistance calculée à partir du courant et de la chute de tension.

En aucun cas la résistance ne doit dépasser 0,5 Ω .

Les prescriptions du dernier alinéa ne s'appliquent pas aux condensateurs dont le boîtier métallique est entièrement recouvert d'un matériau isolant, parce qu'ils sont essayés selon le 13.2.

7 Lignes de fuite et distances dans l'air

Les lignes de fuite sur les surfaces externes de l'enveloppe isolante des moyens de raccordement et les distances dans l'air entre les parties externes des bornes de connexion ou, le cas échéant entre de telles parties actives et le boîtier métallique du condensateur, ne doivent pas être inférieures aux valeurs données dans le tableau 1.

Ces distances minimales s'appliquent aux bornes avec ou sans câblage externe connecté.

Elles ne sont pas destinées à être appliquées aux distances dans l'air.

La conformité est vérifiée par mesurage.

SECTION 2 – SAFETY

6 Terminations

6.1 Terminations shall be provided by means of either cables (tails) or terminals (screw, screwless, solder tag or the like). Terminations shall be capable of accepting the size and number of conductors appropriate to the rating and application of the capacitor. Cables (tails) shall be suitable for the rating of the capacitor, but in no case shall they be smaller than 0,5 mm² and their insulation shall be appropriate to the capacitor rated voltage and temperatures.

Screw terminals shall comply with section fourteen of IEC 60598-1.

Screwless terminals shall comply with section fifteen of IEC 60598-1.

6.2 The capacitor container, if of metal, shall either be fitted with an earthing terminal or be capable of being earthed (or connected to other metal parts, if any, of the luminaire) by clamping or by an appropriate fixing bracket. The part of the container to which such a clamp is fitted or the fixing bracket attached shall be free from paint or other non-conducting covering in order to ensure the maintenance of good electrical contact.

Compliance is checked by inspection and the following test:

A current of at least 10 A, derived from a source with a no-load voltage not exceeding 12 V, shall be passed between the earthing terminal or earthing contact and each of the accessible metal parts in turn. The voltage drop between the container and the clamping means or fixing bracket shall be measured and the resistance calculated from the current and the voltage drop.

In no case shall the resistance exceed 0,5 Ω.

The requirements of the previous paragraph do not apply to metal-cased capacitors completely covered in an insulating material, because these are tested according to 13.2.

7 Creepage distances and clearances

The creepage distances over external surfaces of terminal insulation and the clearances between the exterior parts of terminal connections or between such live parts and the metal container of the capacitor, if any, shall be not less than the minimum values given in table 1.

These minimum distances shall apply to the terminals with or without the external wiring connected.

They are not intended to apply to internal distances and clearances.

Compliance is checked by measurement.

Tableau 1 – Lignes de fuite et distances dans l'air minimales

Tension assignée	Jusqu'à 24 V inclus mm	De 24 V à 250 V inclus mm	De 250 V à 500 V inclus mm	De 500 V à 1 000 V inclus mm
<i>Lignes de fuite</i>				
1) entre parties actives de polarités différentes	2	3 (2)	5	6
2) entre parties actives et parties métalliques accessibles qui sont fixées d'une manière permanente sur le condensateur, vis ou dispositifs de fixation des couvercles ou du condensateur sur son support inclus	2	4 (2) 3*	6 3*	7
<i>Distances dans l'air</i>				
3) entre parties actives de polarités différentes	2	3 (2)	5	6
4) entre parties actives et parties métalliques accessibles qui sont fixées d'une manière permanente sur le condensateur, vis ou dispositifs de fixation des couvercles ou du condensateur sur son support inclus	2	4 (2) 3*	6 3*	7
5) entre parties actives et une surface d'appui plate ou un éventuel couvercle métallique détaché, si la construction n'assure pas que les valeurs de 4) ci-dessus sont assurées dans les conditions les plus défavorables	2	6	10	12
NOTE – Les valeurs entre parenthèses s'appliquent aux lignes de fuite et aux distances dans l'air protégées de la pollution. Pour les enveloppes scellées d'une manière permanente ou remplies de compound, les lignes de fuite et les distances dans l'air ne sont pas vérifiées.				
* Pour le verre ou une autre isolation ayant une tenue équivalente au cheminement.				

Une fente de moins de 1 mm de largeur n'intervient que par sa largeur dans l'évaluation des lignes de fuite.

Une distance de moins de 1 mm n'est pas prise en considération pour l'évaluation de la distance dans l'air totale.

Les lignes de fuite sont mesurées dans l'air à la surface des isolants.

8 Tension assignée

Les condensateurs doivent être capables de supporter pendant des périodes prolongées une tension ne dépassant pas 110 % de leur tension assignée à l'intérieur de leur gamme de températures assignées.

La conformité est vérifiée par les essais indiqués à l'article 13.

NOTE – Cette exigence est destinée à couvrir les variations de tension dues aux fluctuations de l'alimentation.

Table 1 – Minimum creepage distances and clearances

Rated voltage	Up to and including 24 V mm	Above 24 V up to and including 250 V mm	Above 250 V up to and including 500 V mm	Above 500 V up to and including 1 000 V mm
<i>Creepage distance</i>				
1) between live parts of different polarity	2	3 (2)	5	6
2) between live parts and accessible metal parts which are permanently fixed to the capacitor, including screws of devices for fixing covers or fixing the capacitor to its support	2	4 (2) 3*	6 3*	7
<i>Clearances</i>				
3) between live parts of different polarity	2	3 (2)	5	6
4) between live parts and accessible metal parts which are permanently fixed to the capacitor, including screws or devices for fixing covers or fixing the capacitors to its support	2	4 (2) 3*	6 3*	7
5) between live parts and a flat supporting surface or a loose metal cover, if any, if the construction does not ensure that the values of Item 4) above are maintained under the most unfavourable conditions	2	6	10	12
NOTE – The values in brackets apply to creepage distances and clearances protected against pollution. For permanently sealed-off or compound-filled enclosures, creepage distances and clearances are not checked. * For glass or other insulation with equivalent tracking qualities.				

The contribution to the creepage distances of any groove less than 1 mm wide shall be limited to its width.

Any air-gap of less than 1 mm shall be ignored in computing the total air path.

Creepage distances are distances in air, measured along the surface of insulating material.

8 Voltage rating

Capacitors shall be capable of withstanding for prolonged periods a voltage not exceeding 110 % of their rated voltage within the temperature ratings.

Compliance is checked by the test given in clause 13.

NOTE – This requirement is intended to cover variations in voltage due to supply fluctuations.

9 Fusibles

Quand un fusible interne est monté, il doit être protégé, enfermé et isolé d'une manière adaptée, de façon à éviter un contournement vers – ou un contact avec – un boîtier métallique en service normal, dans l'éventualité du fonctionnement du fusible.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais indiqués aux 13.2 et 15.

NOTE – En déterminant les caractéristiques d'un éventuel fusible interne, on doit prendre en compte la possibilité de courts-circuits se produisant à l'extérieur du condensateur.

10 résistances de décharge

Les condensateurs peuvent avoir une résistance de décharge branchée en permanence à leurs bornes. S'ils en sont équipés, cette résistance de décharge doit avoir une valeur telle qu'elle décharge le condensateur de la valeur de crête de la tension alternative appliquée, jusqu'à une valeur ne dépassant pas 50 V, en 1 min. On doit prendre en compte une tension qui est supérieure de 10 % à sa valeur assignée.

Le fabricant doit indiquer la valeur et la tolérance de la résistance.

La conformité est vérifiée par mesurage.

NOTE 1 – Dans le circuit de lampe complet, il est essentiel qu'un circuit de décharge soit prévu pour chaque condensateur. Il est recommandé que cela soit obtenu au moyen d'une résistance intégrée au condensateur. Mais d'autres dispositions sont possibles.

NOTE 2 – Dans certains cas, par exemple luminaires connectés par fiches, une décharge jusqu'à 50 V en 1 min peut ne pas être acceptable; voir le 8.2.7 de la CEI 60598-1.

SECTION 3 – ESSAIS

11 Ordre des essais

Un total de 50 condensateurs autorégénérateurs ou 20 condensateurs non autorégénérateurs est pris et divisé en trois groupes comme indiqué ci-après.

NOTE – Pour les condensateurs au-dessus de 1 kvar, les quantités pour essais peuvent être convenues entre le fabricant et l'autorité effectuant les essais.

L'essai initial suivant est appliqué à tous les condensateurs dans l'ordre indiqué:

- a) *essai de scellement et d'échauffement, si demandé, en conformité avec l'article 12;*
- b) *essai sous tension élevée entre bornes en conformité avec le 13.1;*
- c) *essai sous tension élevée entre bornes et boîtier en conformité avec le 13.2.*

Un premier groupe de 10 condensateurs est soumis à une série d'essais qui sont conçus pour vérifier l'aptitude de la conception du condensateur à résister à des conditions de fonctionnement défavorables. Les détails de ces essais sont décrits à l'article 14. De plus, les essais pour vérifier la résistance à la chaleur et au feu sont effectués en conformité avec l'article 15.

Un deuxième groupe de 40 condensateurs autorégénérateurs doit fournir des échantillons pour les articles 16 et 17. Dix condensateurs sont soumis à l'essai d'autorégénération et à aucun autre essai; le reste est utilisé pour l'essai de destruction.

9 Fuses

Where an internal current fuse is fitted, it shall be adequately protected, enclosed and insulated so as to prevent flashover to, or contact with, a metal container in normal service in the event of the operation of the fuse.

Compliance is checked by inspection and by the tests given in 13.2 and 15.

NOTE – In establishing the design of any internal fuse, the possibility of short circuits occurring external to the capacitor should be taken into account.

10 Discharge resistors

Capacitors may have a discharge resistor permanently connected across their terminals. If fitted, this discharge resistor shall have a value such that it will discharge the capacitor from the peak of the a.c. voltage applied to it, to a voltage not exceeding 50 V, within 1 min. Allowance shall be made for a voltage which is 10 % above its rated value.

The manufacturer shall declare the resistor value and tolerance.

Compliance is checked by measurement.

NOTE 1 – Within the overall lamp circuit, it is essential that a discharge path be provided for any capacitor. It is recommended that this should be by means of a resistor integral with the capacitor, but other arrangements are possible.

NOTE 2 – In certain cases, for example, luminaires connected by plugs, a discharge to 50 V within 1 min may not be acceptable, see 8.2.7 of IEC 60598-1.

SECTION 3 – TESTS

11 Testing sequence

A total of 50 self-healing capacitors or 20 non-self-healing capacitors are taken and divided into three groups as indicated below.

NOTE – For capacitors above 1 kvar, the quantities for testing can be agreed between manufacturer and testing authority.

The following initial tests are applied to all the capacitors in the order given:

- a) *sealing and heating test, if required, in accordance with clause 12;*
- b) *high-voltage test between terminals in accordance with 13.1;*
- c) *high-voltage test between terminals and container in accordance with 13.2.*

The first group of 10 capacitors is subjected to a series of tests that are designed to check the ability of the capacitor design to withstand adverse operating conditions. Details of these tests are described in clause 14. In addition, tests to check resistance to heat and fire are carried out in accordance with clause 15.

The second group of 40 self-healing capacitors shall provide the samples for the tests of clauses 16 and 17. Ten capacitors are submitted to the self-healing test and no subsequent testing. The remainder are used for the destruction test.

12 Essai de scellement et d'échauffement

12.1 Essai de scellement et d'échauffement pour les condensateurs de type A

Les condensateurs qui contiennent des substances qui sont liquides à $(t_c + 10)^\circ\text{C}$ doivent être scellés d'une manière convenable et avoir une résistance adaptée à l'échauffement.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant.

Les condensateurs non chargés sont placés dans un four dans la position la plus favorable à la fuite du matériau d'imprégnation ou de remplissage, et échauffés entièrement à 10°C au-dessus de leur température maximale assignée (t_c). Ils sont maintenus à cette température pendant 1 h.

Aucune fuite du matériau d'imprégnation ou de remplissage ne doit se produire pendant cet essai. Le condensateur ne doit pas passer en circuit ouvert pendant cet essai.

NOTE – Cet essai ne s'applique à aucun condensateur que le fabricant déclare ne pas contenir de substances liquides à $(t_c + 10)^\circ\text{C}$.

12.2 Essai de scellement et d'échauffement pour les condensateurs de type B

Le scellement du condensateur est une nécessité pour le dispositif de sécurité à surpression. Cet essai doit être effectué comme essai d'échantillonnage et comme essai de type.

Les condensateurs dont la matière de remplissage a un point de fusion supérieur à t_c et les condensateurs sans remplissage sont essayés comme suit:

Après avoir été dégraissés les condensateurs doivent être placés dans un récipient pouvant être fermé hermétiquement, ce récipient est rempli avec un liquide jusqu'à un niveau tel que la surface du liquide soit au moins à 10 mm au-dessus des pièces en essai.

Le liquide est par exemple de l'eau dégazée à 20°C . Le liquide doit être à la température de la pièce. Après la fermeture du récipient il doit être mis en dépression en 1 min à 160 mbar et ce vide doit être maintenu pendant au moins 1 min. Les spécimens en essai sont alors observés au travers d'un regard du récipient. Les points de fuite du boîtier du condensateur sont mis en évidence par la montée de bulles d'air.

Dans cet essai on doit noter que certains types de construction présentent des cavités en dehors du scellement du condensateur. Des bulles d'air qui s'échappent des ces cavités extérieures au début de l'essai ne doivent cependant pas être prises en compte. Il est nécessaire de prolonger l'essai pour ces condensateurs.

13 Essai sous tension élevée

Les condensateurs doivent supporter les tensions élevées.

La conformité est vérifiée par les essais des 13.1 et 13.2.

13.1 Essai sous tension élevée entre bornes

Les condensateurs non autorégénérateurs doivent supporter, à température ambiante, une tension d'essai alternative de $2,15 U_n$ appliquée entre les bornes pendant une durée de 60 s.

Les condensateurs autorégénérateurs doivent supporter, à température ambiante, une tension d'essai alternative de $2 U_n$ appliquée entre les bornes pendant une durée de 60 s.

12 Sealing and heating test

12.1 Sealing and heating test for type A capacitors

Capacitors containing substances which are liquid at $(t_c + 10)^\circ\text{C}$ shall be adequately sealed and have adequate resistance to heating.

Compliance is checked by the following test.

The unenergized capacitors are placed in an oven in the position most conducive to the leakage of impregnant or filling material and heated throughout to 10°C above their rated maximum temperature (t_c). They are maintained at this temperature for 1 h.

Leakage of impregnant or filling material shall not occur during this test. The capacitor shall not become open-circuited during this test.

NOTE – This test does not apply to any capacitor where the manufacturer declares that the capacitor does not contain substances which are liquid at $(t_c + 10)^\circ\text{C}$.

12.2 Sealing and heating test for type B capacitors

The sealing of the capacitors is a requirement for the safety device with overpressure. This test shall be carried out as a random test and a type test.

Capacitors whose fillers have a dropping point above t_c and capacitors without fillers shall be tested as follows:

After the capacitors have been degassed they shall be placed in a vessel which can be hermetically sealed and which is filled with liquid up to such a level that the liquid surface is at least 10 mm above the test piece.

The liquid is, for example, degassed water at 20°C . The liquid shall be at room temperature. After the vessel has been closed it shall be evacuated within 1 min to 160 mbar and this vacuum shall be maintained for at least 1 min. The test specimens are observed through a window in the test vessel. Leakage points in the capacitor container are indicated by rising air bubbles.

In this test it shall be noted that some designs have hollows outside the seal of the capacitor. Air bubbles which rise from these outer cavities at the start of the test shall not be taken into account. If necessary, the test shall be lengthened for these capacitors.

13 High-voltage test

Capacitors shall withstand high voltages.

Compliance is checked by the tests of 13.1 and 13.2.

13.1 High-voltage test between terminals

Non-self-healing capacitors shall withstand, at room temperature, an a.c. test voltage of $2,15 U_n$ applied between terminals for a period of 60 s.

Self-healing capacitors shall withstand, at room temperature, an a.c. test voltage of $2 U_n$ applied between terminals for a period of 60 s.

Au Japon et en Amérique du Nord, les condensateurs autorégénérateurs doivent supporter à température ambiante, une tension d'essai alternative de $1,75 U_n$ appliquée entre les bornes pendant une durée de 10 s.

Pour les condensateurs autorégénérateurs, des perforations avec autorégénération (appelées ci-après «perforations») sont admises pendant l'essai.

Au début, pas plus de la moitié de la tension d'essai est appliquée; celle-ci est ensuite élevée graduellement jusqu'à sa valeur finale.

13.2 Essai sous tension élevée entre bornes et boîtier

Chaque condensateur doit supporter, à 50 Hz ou 60 Hz selon le cas, la tension d'essai alternative suivante pendant une durée de 1 min.

<i>Tension assignée du condensateur</i>	<i>Tension d'essai</i>
Jusqu'à 250 V inclus	2 000 V efficace
Supérieur à 250 V	2 500 V efficace

Au début, pas plus de la moitié de la tension d'essai est appliquée; celle-ci est ensuite élevée graduellement jusqu'à sa valeur finale.

Pour les condensateurs ayant des boîtiers en matériau isolant, la tension d'essai est appliquée entre les bornes et une feuille de métal en contact étroit avec la surface du boîtier, avec une distance dans l'air non inférieure à 4 mm entre la feuille de métal et les bornes.

14 Résistance aux conditions de fonctionnement défavorables

Les condensateurs doivent avoir une résistance adaptée aux conditions de fonctionnement défavorables.

La conformité est vérifiée par les essais de 14.1 et 14.2.

Les condensateurs doivent satisfaire à un essai à l'humidité sous tension suivi par un essai en courant (décharge). Ceci pour démontrer la sûreté du fonctionnement dans des conditions humides et sur un réseau d'alimentation pollué qui peut soumettre le condensateur à des pics de courant dus à des formes d'onde non sinusoïdales.

Si la construction du condensateur comprend un fusible indépendant monté intérieurement, le fusible peut être court-circuité pour les besoins des essais décrits en 14.1 et 14.2. Le fabricant doit spécifier d'une manière claire quels échantillons ont été préparés de cette façon. Les condensateurs dont la construction comprend un fil fusible directement connecté à l'enroulement du condensateur ne doivent pas être modifiés pour ces essais.

Dix condensateurs sont soumis à l'essai décrit en 14.1 suivi par l'essai décrit en 14.2.

14.1 Essai à l'humidité sous tension

Dix condensateurs doivent être soumis à la mesure de la capacité et de la tangente de l'angle de pertes à 1 kHz.

Pour les besoins de cet essai les fils ou les bornes ne doivent pas dépasser 30 mm de longueur.

In Japan and North America, self-healing capacitors shall withstand, at room temperature, an a.c. test voltage of $1,75 U_n$ applied between terminals for a period of 10 s.

For self-healing capacitors, self-healing breakdowns (clearings) are allowed during the test.

Initially, not more than half the test voltage is applied, following which it shall be raised gradually to the full value.

13.2 High-voltage test between terminals and container

Each capacitor shall withstand at 50 Hz or 60 Hz, as appropriate, the following a.c. test voltage for a period of 1 min.

<i>Capacitor rated voltage</i>	<i>Test voltage</i>
Up to and including 250 V	2 000 V r.m.s.
Greater than 250 V	2 500 V r.m.s.

Initially not more than half the test voltage is applied, following which it is raised gradually to the full value.

For capacitors having containers of insulating material, the test voltage is applied between the terminals and a metal foil in close contact with the surface of the container, with a clearance of not less than 4 mm between metal foil and terminals.

14 Resistance to adverse operating conditions

The capacitor shall have adequate resistance to adverse operating conditions.

Compliance is checked by the tests of 14.1 and 14.2.

Capacitors are required to meet a humidity test with voltage applied, followed by a current (discharge) test. This is to demonstrate reliability of operation under damp conditions and on "dirty" mains supplies that can subject the capacitor to current surges due to non-sinusoidal wave forms.

If the capacitor design has a self-contained fuse element internally fitted, the fuse element may be short-circuited for the purpose of the tests described in 14.1 and 14.2. The manufacturer shall clearly specify which samples have been prepared in this way. Capacitor designs which have fuse wire directly connected to the capacitor winding shall not be modified for these tests.

Ten capacitors are subjected to the test described in 14.1, followed by the test described in 14.2.

14.1 Humidity test with voltage applied

Ten capacitors shall be measured for capacitance and tangent of loss angle at a frequency of 1 kHz.

For the purpose of this test, leads or terminals shall not exceed 30 mm in length.

L'enceinte d'essai doit permettre de maintenir une température de $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ et une humidité relative comprise entre 90 % et 95 % à l'endroit où sont placés les condensateurs. L'air dans l'enceinte doit être mis en mouvement et l'enceinte doit être conçue de telle façon que de la buée ou des gouttelettes d'eau ne puissent pas tomber sur les condensateurs.

Les échantillons pour l'essai sont placés dans l'enceinte d'humidité et connectés à une source de courant alternatif. Une tension de U_n doit être appliquée à tous les échantillons une fois les conditions d'humidité atteintes.

La tension et l'humidité sont maintenues pendant une durée de 240 h.

A la fin de la durée de l'essai, on laisse les condensateurs revenir à la température ambiante pendant une durée de 1 h à 2 h après quoi les conditions de conformité suivantes sont vérifiées:

- *la variation de la capacité doit être inférieure à 1 %;*
- *la tangente de l'angle de pertes ne doit pas varier de plus de 50 % lorsqu'elle est mesurée à 1 kHz;*
- *aucune défaillance n'est autorisée.*

14.2 Essai en courant (décharge)

Les mêmes 10 condensateurs qui ont terminé l'essai selon 14.1 doivent être soumis individuellement à un essai en courant à la température ambiante. L'essai doit être poursuivi pendant 15 min dans chacune des conditions suivantes en utilisant un circuit de décharge approprié.

- Courant de crête
 - $\leq 10\text{ }\mu\text{F}$ – $30\text{ A}/\mu\text{F}$ ($30\text{ V}/\mu\text{s}$) $\pm 10\%$
 - $> 10\text{ }\mu\text{F}$, $\leq 25\text{ }\mu\text{F}$ – $25\text{ A}/\mu\text{F}$ ($25\text{ V}/\mu\text{s}$) $\pm 10\%$
 - $> 25\text{ }\mu\text{F}$ – $20\text{ A}/\mu\text{F}$ ($20\text{ V}/\mu\text{s}$) $\pm 10\%$
- Courant efficace limité à $1,5\text{ A}/\mu\text{F}$ ou 16 A au maximum.
- Tension crête à crête $600\text{ V} \pm 10\%$.

NOTE – Un circuit typique est à l'étude.

Les conditions de conformité sont vérifiées en utilisant les mesures effectuées à la fin de l'essai de 14.1 comme mesures initiales pour l'essai de 14.2.

Les échantillons doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

- la variation de la capacité doit être inférieure à 1 %;
- la tangente de l'angle de pertes ne doit pas varier de plus de 50 % lorsqu'elle est mesurée à 1 kHz;
- aucune défaillance n'est autorisée.

De plus, tous les condensateurs doivent satisfaire à l'essai sous tension élevée entre les bornes et le boîtier décrit en 13.2.

The test cabinet shall be capable of maintaining the temperature at $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, and the relative humidity between 90 % and 95 % in the region where the capacitors are placed. The air in the cabinet shall be circulated and the cabinet shall be so designed that mist or water droplets cannot fall on the capacitors.

The test samples are placed in the humidity cabinet and connected to an a.c. supply. A voltage of U_n shall be applied to all the samples after the humidity conditions have been reached.

The voltage and humidity is maintained for a period of 240 h.

At the end of the test period the capacitors shall be permitted to recover at room temperature for a period of 1 h to 2 h, after which the following conditions of compliance are checked:

- *change of capacitance shall be less than 1 %;*
- *tangent of loss angle change shall be less than 50 % when measured at 1 kHz;*
- *no failures are permitted.*

14.2 Current (discharge) test

The same 10 capacitors that have completed the test of 14.1 shall be individually subjected to a current test at room temperature. The test shall be maintained for 15 min at each of the following conditions using an appropriate discharge circuit.

- Peak current
 - $\leq 10\text{ }\mu\text{F}$ – $30\text{ A}/\mu\text{F}$ ($30\text{ V}/\mu\text{s}$) $\pm 10\%$
 - $> 10\text{ }\mu\text{F}$, $\leq 25\text{ }\mu\text{F}$ – $25\text{ A}/\mu\text{F}$ ($25\text{ V}/\mu\text{s}$) $\pm 10\%$
 - $> 25\text{ }\mu\text{F}$ – $20\text{ A}/\mu\text{F}$ ($20\text{ V}/\mu\text{s}$) $\pm 10\%$
- RMS current should be $1,5\text{ A}/\mu\text{F}$ or 16 A whichever is the lesser.
- Peak-to-peak voltage $600\text{ V} \pm 10\%$.

NOTE – A typical circuit is under consideration.

Conditions of compliance are checked using the final measurement after the test of 14.1 as the initial measurement for the test of 14.2.

The samples shall meet the following requirements:

- change of capacitance shall be less than 1 %;
- tangent of loss angle change shall be less than 50 % when measured at 1 kHz;
- no failures are permitted.

In addition, all capacitors are required to meet a high-voltage test between terminals and container as given in 13.2.

15 Résistance à la chaleur, au feu et au cheminement

15.1 Les parties externes du matériau isolant maintenant les bornes en position doivent être suffisamment résistantes à la chaleur.

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée en soumettant les parties à l'essai de pression à la bille, en conformité avec la section treize de la CEI 60598-1.

15.2 Les parties externes du matériau isolant maintenant les bornes en position, et autres parties de matériau isolant procurant une protection contre les chocs électriques, doivent être résistantes à la flamme et à l'inflammation.

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée par les essais du 15.2.1 ou 15.2.2 selon le cas.

15.2.1 Les parties extérieures du matériau isolant procurant une protection contre les chocs électriques doivent être soumises à l'essai au fil incandescent en conformité avec la CEI 60695-2-1, avec les détails suivants:

- l'échantillon d'essai est composé d'un seul spécimen;
- le spécimen d'essai est un composant complet;
- la température de l'extrémité du fil incandescent est de 650 °C;
- toute flamme ou incandescence du spécimen doit s'éteindre en moins de 30 s après le retrait du fil incandescent et d'éventuelles gouttes enflammées ne doivent pas mettre le feu à un morceau de papier de soie à cinq couches, tel que spécifié au 6.86 de l'ISO 4046, étalé horizontalement à 200 mm ± 5 mm sous l'échantillon d'essai.

Le fabricant doit indiquer si l'essai doit être effectué sur un condensateur complet ou sur les composants isolés constituant le boîtier et fournis spécialement par le fabricant pour cet essai.

15.2.2 Les parties en matériau isolant maintenant les bornes en position doivent être soumises à l'essai du brûleur-aiguille en conformité avec la CEI 60695-2-2, avec les détails suivants:

- l'échantillon d'essai est composé d'un seul spécimen;
- le spécimen d'essai est un composant complet. S'il est nécessaire d'enlever des parties du condensateur pour effectuer l'essai, on doit prendre soin de s'assurer que les conditions d'essai ne diffèrent pas d'une manière significative de celles qui apparaissent en usage normal;
- la flamme d'essai est appliquée au centre de la surface à essayer;
- la durée de l'application est de 10 s;
- toute flamme auto-entretenue doit s'éteindre dans les 30 s qui suivent le retrait de la flamme du gaz et d'éventuelles gouttes enflammées ne doivent pas enflammer un morceau de papier de soie, spécifié au 6.68 de l'ISO 4046, étendu horizontalement 200 mm ± 5 mm sous le spécimen en essai.

15.3 Essai de cheminement

Les parties isolantes extérieures des condensateurs pour l'emploi dans les luminaires autres qu'ordinaires, qui maintiennent les parties actives en position ou sont en contact avec de telles parties, doivent être en matériau résistant au cheminement.

NOTE – Les condensateurs qui ne satisfont pas à ces exigences quand ils sont essayés peuvent être agréés que pour emploi dans les luminaires ordinaires.

La conformité est vérifiée en effectuant l'essai de cheminement spécifié dans la CEI 60598-1, section treize, sur les parties concernées.

15 Resistance to heat, fire and tracking

15.1 External parts of insulating material retaining terminals in position, shall be sufficiently resistant to heat.

For materials other than ceramic, compliance is checked by subjecting the parts to the ball-pressure test in accordance with IEC 60598-1, section thirteen.

15.2 External parts of insulating material retaining terminals in position and other parts of insulating material providing protection against electric shock, shall be resistant to flame and ignition.

For materials other than ceramic, compliance is checked by the tests of 15.2.1 or 15.2.2 as appropriate.

15.2.1 External parts of insulating material providing protection against electric shock shall be subjected to the glow-wire test in accordance with IEC 60695-2-1, subject to the following details:

- the test sample is one specimen;
- the test specimen is a complete component;
- the temperature of the tip of the glow-wire is 650 °C;
- any flame or glowing of the specimen shall extinguish within 30 s of withdrawing the glow-wire and any flaming drops shall not ignite a piece of five-layer tissue-paper, specified in 6.86 of ISO 4046, spread out horizontally 200 mm $\pm$ 5 mm below the test specimen.

The manufacturer shall declare whether the test shall be carried out on a complete capacitor or on the individual components forming the housing and supplied specially by the manufacturer for this test.

15.2.2 Parts of insulating material retaining terminals in position shall be subjected to the needle flame test in accordance with IEC 60695-2-2, subject to the following details:

- the test sample is one specimen;
- the test specimen is a complete component. If it is necessary to take away parts of the capacitor to perform the test, care must be taken to ensure that the test conditions are not significantly different from those occurring in normal use;
- the test flame is applied to the centre of the surface to be tested;
- the duration of application is 10 s;
- any self-sustaining flame shall extinguish within 30 s of removal of the gas flame and any flaming drops shall not ignite a piece of five-layer tissue-paper, specified in 6.68 of ISO 4046, spread out horizontally 200 mm $\pm$ 5 mm below the test specimen.

15.3 Tracking test

Outer insulating parts of capacitors for use in luminaires, other than ordinary luminaires, which retain live parts in position or are in contact with such parts, shall be of material resistant to tracking.

NOTE – Capacitors not complying with this requirement when being tested can only be approved for use in ordinary luminaires.

Compliance is checked by carrying out the tracking test specified in IEC 60598-1, section thirteen, on relevant parts.

16 Essai d'autorégénération

Les condensateurs marqués avec le symbole ⚡ (voir alinéa i) de 5.1) doivent être autorégénérateurs.

La conformité est vérifiée par l'essai suivant.

Préconditionnement

Le fabricant doit spécifier si les condensateurs doivent d'être preconditionnés suivant l'essai d'endurance de 17.1.1.

Les condensateurs doivent être soumis à une tension alternative de $1,25 U_n$, qui est augmentée à un rythme qui n'est pas supérieur à 200 V par minute jusqu'à ce que cinq perforations se soient produites à partir du début de l'essai ou jusqu'à ce que la tension ait atteint $3,50 U_n$ (une tension plus élevée peut être spécifiée par le fabricant).

La tension doit être réduite à 0,8 fois la valeur à laquelle la cinquième perforation s'est produite ou à 0,8 fois $2,15 U_n$, selon la plus basse des deux, et elle doit être maintenue pendant 10 s.

Une perforation supplémentaire dans chaque condensateur est autorisée pendant cette période.

Un total de 25 perforations (autorégénératrices) ou plus doit être obtenu à partir des 10 condensateurs essayés, mais si un condensateur quelconque subit plus de 5 perforations, 5 seulement doivent être utilisés dans le calcul du total.

Si un nombre insuffisant de perforations est obtenu, la tension maximale peut, après consultation du fabricant, être augmentée et les mêmes condensateurs être essayés de nouveau.

D'éventuelles perforations peuvent être ajoutées au total précédent à condition que le nombre maximal attribué à un condensateur quelconque soit 5.

Les condensateurs sont considérés comme ayant passé avec succès les essais si la variation de la capacité avant et après l'essai n'est pas supérieure à 0,5 %.

Si 25 perforations ne se produisent pas, le type doit être rejeté.

On ne doit pas effectuer d'essais ultérieurs sur les condensateurs qui ont subi l'essai d'autorégénération.

NOTE – Les perforations autorégénératrices pendant l'essai peuvent être décelées à l'aide d'un oscilloscope ou par des méthodes d'essai acoustiques ou à haute fréquence (voir figure 3).

16 Self-healing test

Capacitors marked with the symbol  (see 5.1 i) shall be self-healing)

Compliance is checked by the following test.

Pre-conditioning

The manufacturer shall specify whether the capacitors require to be preconditioned by the endurance test of 17.1.1.

The capacitors shall be subjected to an a.c. voltage of $1,25 U_n$ which is increased at a rate of not more than 200 V per minute until five clearings have occurred since the beginning of the test or until the voltage has reached $3,5 U_n$. (A higher voltage may be specified by the manufacturer.)

The voltage shall be decreased to 0,8 times the value at which the fifth clearing occurs or $0,8$ times $2,15 U_n$ whichever is lower and maintained for 10 s.

One additional clearing in each capacitor is permitted during this period.

A total of 25 or more clearings (self-healing breakdowns) shall be obtained from the 10 capacitors tested but if any capacitor shows more than five clearings, only five shall be used in calculating the total.

If insufficient clearings are achieved, in consultation with the manufacturer, the maximum voltage may be increased and the same capacitors retested.

Any additional clearings shall be added to the previous total subject to the maximum number attributed to any one capacitor being five.

The capacitors shall be deemed to have passed the test if the change of capacitance measured before and after the test is not greater than 0,5 %.

If 25 clearings do not occur the type shall be rejected.

No further tests shall be applied to capacitors which have been tested for self-healing.

NOTE – Self-healing breakdowns during the test may be detected by an oscilloscope or by acoustic or high frequency test methods (see figure 3).

17 Essai de destruction

Les condensateurs doivent avoir une résistance adaptée aux défaillances destructives.

Les condensateurs autorégénérateurs doivent être essayés selon l'une ou l'autre des procédures décrites en 17.1 ou 17.2. Un résumé des procédures d'essais est donné à la figure 4. Pour les condensateurs d'éclairage montés en parallèle, le fabricant doit spécifier quelle séquence d'essai suivre, essai A ou essai B. Les condensateurs non autorégénérateurs doivent être essayés selon 17.3.

17.1 Essai A

Cette procédure d'essai est prévue pour les condensateurs pour montage en parallèle destinés à l'éclairage ne s'appuyant pas nécessairement sur le fonctionnement d'un dispositif interrupteur à pression, c'est-à-dire les condensateurs de type A.

17.1.1 Essai d'endurance

Vingt-et-un échantillons sont essayés selon les prescriptions de l'article 8 de la CEI 61049 la tension et la durée étant sélectionnés dans le tableau 2:

Tableau 2

Tension U_n	1,15	1,25	1,3	1,35
Durée h	8 500	4 000	2 500	2 000

Température d'essai = t_c

NOTE – L'essai de vieillissement peut être effectué par le fabricant sous la supervision d'un organisme d'agrément.

La conformité doit être vérifiée selon les prescriptions de 8.6 de la CEI 61049.

17.1.2 *Vingt échantillons qui ont satisfait aux prescriptions de 17.1.1 doivent être entourés avec du papier de soie tel que spécifié en 6.86 de l'ISO 4046 et soumis aux prescriptions d'essai complémentaires suivantes.*

Température nominale maximale (t_c).

Tension et durée doivent être choisies par le fabricant dans le tableau 3.

La tension doit être convenue entre l'organisme d'agrément et le fabricant.

Tableau 3

Tension U_n	1,6	1,8	2,0
Durée h	2 500	850	330

17 Destruction test

Capacitors shall have adequate resistance against destructive failure.

Self-healing capacitors shall be tested in accordance with either of the test procedures in 17.1 and 17.2. A summary of the test procedures is given in figure 4. For parallel lighting capacitors, the manufacturer shall specify which test route to follow, test A or test B. Non-self-healing capacitors shall be tested in accordance with 17.3.

17.1 Test A

This test procedure is intended for parallel lighting capacitors not necessarily relying on the operation of a pressure interrupter device, i.e. type A capacitors.

17.1.1 Endurance test

Twenty-one samples are tested in accordance with the requirements of IEC 61049, clause 8, the voltage and time being selected from table 2:

Table 2

Voltage U_n	1,15	1,25	1,3	1,35
Time h	8 500	4 000	2 500	2 000

Test temperature = t_c

NOTE – This ageing test may be carried out by the manufacturer under test house supervision.

Compliance shall be checked by the requirements of IEC 61049, subclause 8.6.

17.1.2 *Twenty samples that have met the requirements of 17.1.1 are wrapped in tissue paper complying with 6.86 of ISO 4046 and subjected to the following additional test requirements.*

Maximum rated temperature (t_c).

Voltage and time shall be chosen by the manufacturer from table 3.

The test voltage shall be agreed between the test house and the manufacturer.

Table 3

Voltage U_n	1,6	1,8	2,0
Time h	2 500	850	330

Dans le cas où le courant consommé par l'ensemble des 20 condensateurs ne tombe pas à 50 % de la valeur initiale, le fabricant peut spécifier une durée d'essai plus longue pour dégrader la capacité. La durée de l'essai ne doit pas dépasser 2 500 h.

Si, à la fin de la durée spécifiée, la chute de courant n'a pas été obtenue, les condensateurs sont alors vérifiés pour voir combien sont passés en circuit ouvert (défectueux). Les condensateurs restants sont essayés un par un dans l'ordre suivant: un à la température ambiante, le suivant à une température de $(t_c + 10)$ °C, et ainsi de suite. L'essai est terminé quand un total de 10 défaillants a été atteint.

La conformité doit être obtenue selon les prescriptions de 17.1.4. Une défaillance est permise pour les prescriptions a), b) et d). Aucune défaillance n'est permise pour c).

17.1.2.1 Préparation pour le conditionnement

Les condensateurs sont étroitement entourés avec du papier de soie tel que spécifié en 6.86 de l'ISO 4046 et installés dans un four ou dans une enceinte d'essai à température ambiante.

Les condensateurs sont branchés individuellement et successivement à un circuit de conditionnement sous courant continu comme indiqué à la figure 2 où la source de courant continu variable est capable de délivrer un courant de 50 mA et une tension continue de $10 U_n$.

Une alimentation alternative de forte puissance et des fusibles retardés doivent être aussi disponibles comme cela est décrit en 17.2.2 et connectés comme indiqué à la figure 1.

La procédure de conditionnement est la suivante:

- a) *en utilisant un circuit comme représenté par la figure 2 et avec le commutateur en position 1, l'alimentation en courant continu est ajustée pour que le voltmètre indique $10 U_n$;*
- b) *en utilisant un circuit comme représenté par la figure 2 et avec le commutateur en position 2, la résistance variable R est ajustée pour que l'ampèremètre indique 50 mA;*
- c) *en utilisant un circuit comme représenté par la figure 2, le commutateur est placé en position 3 et peu de temps après la lecture doit se stabiliser. La tension de l'alimentation en courant continu doit ensuite être réduite à zéro;*
- d) *aussitôt que possible, et avec le condensateur à la même température, une tension alternative de $1,3 U_n$ est appliquée au condensateur pendant une durée de 5 min à l'aide du circuit de la figure 1. Un fusible fondu indiquera un court-circuit. Un courant inférieur à 10 % de la lecture attendue sur un ampèremètre indiquera un circuit ouvert.*

17.1.2.2 Conditions d'identification d'un condensateur devenu défectueux

Pendant la procédure de 17.1.2.1 d), le condensateur est surveillé pour voir si les exigences suivantes sont satisfaites. Si tel est le cas, on laissera les condensateurs se refroidir à la température ambiante puis on les essaiera pour voir s'ils satisfont aux exigences de 17.1.2.3.

Si les exigences suivantes ne sont pas satisfaites, la procédure complète de 17.1.2.1 est répétée.

Where the total current drawn by all the 20 capacitors has not decreased to 50 % of the initial value, the manufacturer may specify a longer test time to destroy capacitance. The test time shall not exceed 2 500 h.

If, at the end of the specified time, the current decrease has not been achieved, the capacitors are checked to see how many have become open circuit (inoperative). The remaining capacitors are tested one at a time in the following order: one at room temperature, the next at a temperature of $(t_c + 10)^\circ\text{C}$, and so on. The test is complete when the total of 10 inoperatives has been obtained.

Compliance is checked by the requirements of 17.1.4. One failure is permitted for a), b) and d). No failures are permitted for c).

17.1.2.1 Preparation for conditioning

The capacitors are wrapped closely with tissue paper complying with 6.86 of ISO 4046 and mounted in an oven or test cabinet at room temperature.

The capacitors are connected individually and successively to a d.c. conditioning circuit as shown in figure 2, where the variable d.c. source is capable of supplying a current of 50 mA and a voltage of $10 U_n$ d.c.

A high-power a.c. source and time-lag fuses shall also be available as described in 17.2.2, connected as shown in figure 1.

The conditioning procedure is as follows:

- using the circuit illustrated in figure 2 and with the switch in position 1, the d.c. supply is adjusted so that the voltmeter reads $10 U_n$;
- using the circuit illustrated in figure 2 and with the switch in position 2, the variable resistor R is adjusted so that the ammeter reads 50 mA;
- using the circuit illustrated in figure 2 the switch is moved to position 3, and shortly afterwards the reading will assume a stable position. The voltage of the d.c. source shall then be reduced to zero;
- as soon as possible, and with the capacitor at the same temperature, an a.c. voltage of $1,3 U_n$ is applied to the capacitor for a period of 5 min using the circuit of figure 1. A blown fuse indicates a short-circuit. A circuit of less than 10 % of the expected reading of an ammeter indicates an open circuit.

17.1.2.2 Conditions for identifying whether a capacitor has become inoperative

During the procedure of 17.1.2.1 d) the capacitor is monitored to see if the following requirements are met. If they are met, then the capacitors shall be allowed to cool to room temperature and are tested to see that they meet the requirements of 17.1.2.3.

If the following requirements are not met, then the whole procedure of 17.1.2.1 is repeated.

Si le courant dans l'un des condensateurs descend à moins de 10 % de la valeur qui pourrait être attendue à partir de la capacité nominale et de la tension d'essai appliquée, cela sera dû à l'une des raisons suivantes:

- a) le condensateur s'est mis en court-circuit et le fusible a fondu;
- b) le condensateur s'est mis en circuit ouvert ou a perdu la plus grande partie de sa capacité;
- c) le fusible a fondu sans que le condensateur soit en court-circuit, à cause d'une modification des états électriques du condensateur.

En remplaçant le fusible deux fois (les deux doivent fonctionner), on peut établir que le condensateur est stable et tombe dans les cas a) ou c) ci-dessus. Le cas b) peut être détecté avec un ampèremètre selon la figure 1, montrant un courant très faible ou l'absence de courant. Le condensateur devenu défectueux doit être ensuite retiré du four, laissé à refroidir à la température ambiante et essayé pour voir s'il est conforme aux exigences de 17.1.4.

17.1.2.3 Conditions de conformité pour les condensateurs devenus défectueux

Chaque condensateur devenu défectueux doit satisfaire aux prescriptions de 17.1.4.

17.1.3 Essai sous courant efficace élevé

Les condensateurs de type A doivent aussi satisfaire aux prescriptions de l'essai suivant.

Dix échantillons doivent être essayés.

Les essais doivent être effectués à la température ambiante sur les éléments capacitifs (enroulements terminés prélevés sur la ligne de fabrication).

Le fabricant doit préparer les échantillons en les équipant de fils de section suffisante pour supporter le courant efficace élevé.

Avant d'effectuer les essais sous courant efficace élevé, les échantillons préparés doivent être soumis à l'essai de l'article 16. Les échantillons doivent être entourés avec du papier de soie spécifié en 6.86 de l'ISO 4046.

Les conditions d'essai à appliquer aux échantillons d'essai sont les suivantes:

f = fréquence de l'onde de courant = 10 kHz $\pm$ 10 %

I_c = courant crête = 15 A/ μ F $\pm$ 10 %

I = courant efficace = 3 A/ μ F $\pm$ 10 %

I devant être limité à 48 A au maximum.

Durée de l'essai = 15 min

la fréquence de répétition des ensembles de cycles – F – peut être calculée à partir de l'équation suivante:

$$\frac{I_c}{I\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{f}{F}}$$

Les conditions de conformité doivent être en accord avec 17.1.4.c).

NOTE – Un circuit d'essai est à l'étude.

If the current through any capacitor falls to less than 10 % of the value which would be expected from the rated capacitance and the test voltage applied, this will be due to one of the following reasons:

- a) the capacitor has become short-circuited and the fuse has blown;
- b) the capacitor has become open-circuited or has lost most of its capacitance;
- c) the fuse has blown without the capacitor being short-circuited, due to changed electrical conditions in the capacitor.

By replacing the fuse twice (both of which have to operate) it will be established that the capacitor is stable and meets the conditions a) or c) above. Condition b) can be detected by the ammeter, in figure 1, showing very low or no current. The capacitor having become inoperative shall then be removed from the oven, allowed to cool to room temperature, and tested to see if it meets the requirements of 17.1.4.

17.1.2.3 Conditions of compliance for capacitors having become inoperative

Each capacitor having become inoperative shall meet the requirements of 17.1.4.

17.1.3 High r.m.s. current test

Type A capacitors shall also meet the requirements of the following test.

Ten samples shall be tested.

Tests shall be carried out at room temperature using capacitor elements (completed windings from the production line).

The manufacturer shall prepare the samples by attaching wire of sufficient cross-sectional area to withstand the high r.m.s. current.

Before carrying out the high r.m.s. current test, the prepared samples shall be subjected to the test of clause 16. The samples shall then be wrapped with tissue paper complying with 6.86 of ISO 4046.

Conditions to be applied to the test samples are as follows:

f = frequency of current waveform = 10 kHz $\pm$ 10 %

I_c = peak current = 15 A/ μ F $\pm$ 10 %

I = r.m.s. current = 3 A/ μ F $\pm$ 10 %

I to be limited to 48 A maximum.

Duration of test = 15 min

repetition frequency of sets of cycles – F – may be derived from the following equation:

$$\frac{I_c}{I\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{f}{F}}$$

Conditions of compliance are to be in accordance with 17.1.4 c).

NOTE – A test circuit is under preparation.

17.1.4 Conditions de conformité

Chaque condensateur doit satisfaire aux exigences suivantes:

- a) *un matériau liquide fuyant peut humecter la surface extérieure du condensateur mais ne doit pas tomber en gouttes;*
- b) *les parties actives internes ne doivent pas être accessibles par le doigt d'épreuve normalisé (voir figure 1 de la CEI 60529);*
- c) *la combustion ou le roussissement du papier de soie ne doit pas être évident, cela indiquerait que des flammes ou des particules enflammées ont été émises au travers des ouvertures;*
- d) *le condensateur doit résister à l'essai de 13.2, la tension d'essai étant réduite de 500 V.*

17.2 Essai B

Cette option d'essai est prévue pour les condensateurs autorégénérateurs pour montage en série et également pour les condensateurs autorégénérateurs pour montage en parallèle destinés à l'éclairage, incluant un dispositif interrupteur à pression, c'est-à-dire les condensateurs de type B, pour démontrer que le système interrupteur fonctionne d'une manière sûre.

L'essai de comportement d'un condensateur à la destruction a pour objet de démontrer qu'un type de condensateur deviendra défaillant sans conséquences nuisibles, telles que mise à feu ou dégradation mécanique des éléments voisins.

Les condensateurs de type B doivent être conçus de telle façon que leur destruction soit suivie par un court-circuit ou l'interruption du circuit.

L'essai est effectué sur des condensateurs qui ont subi avec succès les essais initiaux détaillés aux points a) à c) de l'article 11. De plus, la capacité doit être mesurée avant l'essai (voir article 6 de la CEI 61049).

17.2.1 Spécimens pour essais

L'essai suivant doit être effectué sur 20 condensateurs qui sont en état de fonctionner à l'issue de l'essai d'endurance décrit dans la CEI 61049 et sur 20 des échantillons «neufs» qui n'ont pas subi le préconditionnement.

17.2.2 Dispositif d'essai

Les condensateurs doivent toujours être étroitement entourés par du papier de soie et doivent être placés dans un four.

En série avec chaque condensateur il y a un fusible temporisé conforme aux caractéristiques spécifiées dans la CEI 60269. Le calibre du fusible doit être 20 A ou 10 fois le courant assigné du condensateur auquel il est connecté selon la plus grande des deux valeurs.

Les condensateurs sont connectés à une alimentation alternative de forte puissance capable de délivrer un courant de défaut de 300 A ou 10 fois le courant nominal du fusible du plus fort calibre employé dans le circuit d'essai.

Les boîtiers des condensateurs à boîtiers métalliques doivent être reliés à un des pôles de la source de tension.

Le circuit d'essai est montré à la figure 1.

17.1.4 Conditions of compliance

Each capacitor shall meet the following requirements:

- a) *escaping liquid materials may wet the outer surface of the capacitor, but not fall away in drops;*
- b) *internal live parts shall not be accessible to the standard test finger (see figure 1 of IEC 60529);*
- c) *burning or scorching of the tissue paper shall not be evident, since this would indicate that flames or fiery particles had been emitted from the openings;*
- d) *the capacitor shall withstand the test of 13.2, the test voltage being reduced by 500 V.*

17.2 Test B

This test option is intended for self-healing capacitors used in series lighting circuits and self-healing parallel capacitors including a pressure interrupter device, i.e. type B capacitors. It demonstrates that the interrupter device functions reliably.

Testing the behaviour of a capacitor on destruction is intended to demonstrate that a type of capacitor will fail without harmful consequences, e.g. ignition or mechanical damage to neighbouring parts.

Capacitors of type B shall be so designed that their destruction is followed by short-circuiting or interruption of the circuit.

The test is carried out on capacitors which have passed the initial tests detailed in items a) to c) of clause 11. In addition, the capacitance shall be measured before the test (see clause 6 of IEC 61049).

17.2.1 Test specimens

The following test shall be carried out on 20 capacitors which are operative at the completion of the endurance test described in IEC 61049 and 20 of the "new" samples that have not been through the preconditioning.

17.2.2 Test arrangement

The capacitors shall be still closely wrapped in tissue paper and shall be mounted in an oven.

In series with each capacitor there is a time-lag fuse complying with the electrical characteristics specified in IEC 60269. The rating of the fuse shall be 20 A or 10 times the rated current of the capacitor to which it is connected, whichever is greater.

The capacitors are connected to a high-power a.c. supply capable of passing a fault current of 300 A or 10 times the rated current of the highest rated fuse in use in the test circuit.

A capacitor container shall be connected with one pole of the voltage source by capacitors with a metal case.

The test circuit is given in figure 1.

17.2.3 Procédure d'essai

17.2.3.1 Préparation pour le conditionnement

Les condensateurs doivent être étroitement entourés par du papier de soie tel que spécifié en 6.86 de l'ISO 4046 et installés dans une enceinte d'essai.

Pour préparer les échantillons d'essai, ils doivent être alimentés à leur tension nominale U_n pendant 2 h à la température ($t_c + 10$) °C. Il ne doit se produire dans le condensateur ni circuit ouvert ni court-circuit. Ensuite 20 condensateurs qui ont subi le préconditionnement selon 17.2.3.1 de la CEI 61049 doivent être alimentés à une tension continue donnée par une source à grande résistance interne ($I_{\max} < 50$ mA) dans le four d'essai à une température ($t_c + 10$) °C avec une augmentation de la tension jusqu'à ce qu'un percement se produise. Les 20 nouveaux condensateurs doivent être essayés à la température ambiante comme les condensateurs préconditionnés.

NOTE – Le conditionnement de courte durée à la tension nominale ($2 \text{ h}/U_n/(t_c + 10)$) est une évidence pour le fonctionnement des condensateurs.

17.2.3.2 Destruction des condensateurs

Immédiatement après la préparation, les condensateurs doivent être alimentés à une tension de $1,25 U_n$ alors que la température du conditionnement en courant continu est maintenue.

Chaque échantillon d'essai, après une durée d'alimentation de 20 h, peut, en accord avec les précisions données par le fabricant, être connecté à une tension continue suffisamment haute pour qu'un claquage se produise à coup sûr.

Dans ce cas, le courant doit être limité à moins de 50 mA. L'alimentation doit cesser quand la tension continue chute.

Plus tard, la tension de $1,25 U_n$ doit être appliquée à tous les condensateurs.

Cette procédure peut être répétée à intervalles de 4 h jusqu'à ce que la destruction des 40 échantillons d'essai se produise quand la tension de $1,25 U_n$ est appliquée, par exemple la destruction du condensateur ne doit pas se produire pendant le conditionnement en courant continu.

NOTE – Les condensateurs seront soumis alternativement à des tensions continues et alternatives jusqu'à ce qu'une défaillance se produise. La tension continue et alternative est inférieure à celle fixée dans l'édition précédente de cette norme pour obtenir une défaillance similaire à celle qui se produit dans un appareil.

17.2.3.3 Conditions d'identification d'un condensateur devenu défectueux

Dans le cas des condensateurs autorégénérateurs, les dispositions constructives destinées à assurer l'interruption doivent avoir fonctionné.

Ceci peut être détecté par l'ampèremètre, dans la figure 1, indiquant un courant nul. Quand le condensateur est devenu défaillant, il doit être retiré du four, laissé pour qu'il se refroidisse à la température ambiante, et essayé pour voir s'il satisfait aux exigences de 17.2.3.4 et 17.2.3.5.

17.2.3.4 Conditions de conformité

Chaque condensateur doit satisfaire aux exigences suivantes:

- a) un matériau liquide fuyant peut humecter la surface extérieure du condensateur mais ne doit pas tomber en gouttes;*
- b) le condensateur ne doit pas avoir éclaté et le boîtier du condensateur ne doit pas avoir fondu;*
- c) la combustion ou le roussissement du papier de soie ne doit pas être évident car cela indiquerait que des flammes ou des particules enflammées ont été émises au travers des ouvertures.*

17.2.3 Test procedure

17.2.3.1 Preparation for conditioning

The capacitors shall be wrapped closely with tissue paper complying with 6.86 of ISO 4046 and mounted in a test cabinet.

To prepare the test samples, they shall be loaded with their rated voltage U_n for 2 h at temperature $(t_c + 10) ^\circ\text{C}$. No open circuit or short-circuit shall occur in the capacitor. Then 20 capacitors which have passed the endurance test of 17.2.3.1 of IEC 61049, shall be exposed to a highly resistive d.c. voltage source ($I_{\text{max}} < 50 \text{ mA}$) in the test oven at the temperature $(t_c + 10) ^\circ\text{C}$, with increasing voltage until breakdown occurs. The 20 "new" capacitors shall be tested at room temperature as the preconditioned capacitors.

NOTE – The short conditioning with the rated voltage (2 h/ U_n / $t_c + 10$) is evidence for the operation of the capacitors.

17.2.3.2 Destruction of the capacitors

Immediately after preparation, the capacitors shall be loaded with a voltage of $1,25 U_n$ while the d.c. conditioning temperature is maintained.

Each test sample, after a loading period of 20 h, may, in accordance with details provided by the manufacturer, be connected to a d.c. voltage which is so high that breakdowns will occur with certainty.

The current in this case shall be limited to less than 50 mA. Loading shall be terminated when the d.c. voltage breaks down.

Subsequently, the voltage of $1,25 U_n$ shall be applied to the capacitors.

This procedure may be repeated at intervals of 4 h until destruction of the 40 test samples occurs when the voltage of $1,25 U_n$ is applied, e.g. the destruction of the capacitors shall not occur at the d.c. conditioning.

NOTE – The capacitors will be subjected to a d.c. and a.c. voltage alternatively until failure occurs. The d.c. and a.c. voltage is lower than the voltage given in the previous edition of this standard in order to get a failure similar to the conditions in the luminaire.

17.2.3.3 Conditions of identifying a capacitor having become inoperative

In the case of self-healing capacitors, the constructive measures to ensure interrupting shall have been operated.

This can be detected by the ammeter, in figure 1, showing no current. When the capacitor has become inoperative, it shall be removed from the oven, allowed to cool to room temperature, and tested to see if it meets the requirements of 17.2.3.4 and 17.2.3.5.

17.2.3.4 Conditions of compliance

Each capacitor shall meet the following requirements:

- a) *escaping liquid materials may wet the outer surface of the capacitor, but not fall away in drops;*
- b) *the capacitor shall not have burst and the case of the capacitor shall not have melted;*
- c) *burning or scorching of the tissue paper shall not be evident, since this would indicate that flames or fiery particles had been emitted from the openings.*

17.2.3.5 Essai de sécurité dans l'état de défaut

Chaque condensateur devenu défaillant doit subir avec succès l'essai suivant.

- a) *Essai sous tension élevée entre bornes à température ambiante, à une tension de $2,00 U_n$ pendant une durée de 1 min. Aucun contournement ne doit se produire au point d'interruption.*

En cas de doute le fabricant doit démontrer que les dispositions constructives destinées à assurer l'interruption du courant ont fonctionné.

- b) *Les condensateurs doivent supporter l'essai sous tension élevée entre les bornes et le boîtier selon 13.2.*

NOTE – Après l'essai de destruction, un essai sous une tension élevée entre les bornes est effectué pour rendre évidente l'interruption. De plus, un essai sous haute tension entre le boîtier et les bornes est effectué pour la sécurité.

17.2.3.6 Evaluation de l'essai

Tous les condensateurs devenus défaillants doivent satisfaire aux prescriptions de 17.2.3.4 b) et c).

Si un des spécimens de l'essai ne répond pas aux prescriptions de 17.2.3.4 a) et 17.2.3.5 a) et b) l'essai peut être refait une fois sur 40 autres échantillons. Toutefois, tous les condensateurs doivent passer avec succès le nouvel essai.

Si plus d'un condensateur ne répond pas aux prescriptions de 17.2.3.4 a) et 17.2.3.5 a) et b) alors l'essai doit être considéré comme infructueux.

17.3 Condensateurs non autorégénérateurs

L'essai est effectué sur 10 condensateurs, qui tous ont passé les essais initiaux détaillés de a) à d) du paragraphe 17.2.1.

17.3.1 Préparation pour le conditionnement

Dix condensateurs qui sont en état de marche à l'issue du conditionnement selon le 17.3 et qui sont toujours étroitement enroulés dans du papier de soie sont installés dans un four.

Les condensateurs sont branchés individuellement et successivement à une source de courant continu variable avec une résistance en série pour limiter le courant à un maximum de 3 mA, comme indiqué à la figure 2.

Une alimentation alternative de forte puissance et des fusibles temporisés doivent être disponibles comme cela est décrit au 17.1.1 connectés comme indiqué à la figure 1.

Les condensateurs sont chauffés entièrement à une température de $(t_c + 10) ^\circ\text{C}$ et individuellement détruits par l'emploi d'une source de courant continu à tension croissant continuellement, dans laquelle le courant de perforation ne dépasse pas 3 mA.

La perforation se manifeste par une lecture du voltmètre chutant pratiquement à 0 V.

17.2.3.5 Testing safety in the failed state

Each capacitor becoming inoperative shall pass the following test.

- a) *High-voltage test between the terminals at a voltage of $2,00 U_n$ and at room temperature for a period of 1 min. No flash-over shall occur at the point of interruption.*

In case of doubt, the manufacturer shall demonstrate that the constructive measures to ensure interruption of the current have operated.

- b) *The capacitors shall withstand the high-voltage test between the terminal and the case in accordance with 13.2.*

NOTE – After the destruction test, a high-voltage test between the terminals is carried out to obtain evidence of interruption. In addition a high-voltage test between case and terminal is made for safety.

17.2.3.6 Evaluation of the test

All capacitors becoming inoperative shall fulfil the requirements of 17.2.3.4 b) and c).

If one of the test specimens does not satisfy the criteria according to 17.2.3.4 a) and 17.2.3.5 a) and b) the test may be repeated once on a further 40 samples. However, all the capacitors shall pass the repeat test.

If more than one capacitor does not satisfy the criteria according to 17.2.3.4 a) and 17.2.3.5 a) and b), the test shall be regarded as having failed.

17.3 Non-self-healing capacitors

The test is carried out on 10 capacitors, all of which have passed the initial tests detailed in items a) to d) of subclause 17.2.1.

17.3.1 Preparation for conditioning

Ten capacitors which are operative at the completion of the conditioning in 17.3 and are still closely wrapped in tissue-paper are mounted in an oven.

The capacitors are connected individually and successively to a variable d.c. voltage source with a resistance in series to limit the current to a maximum of 3 mA, as shown in figure 2.

A high-power a.c. source and time-lag fuses shall be available as described in 17.1.1, connected as shown in figure 1.

The capacitors are heated throughout to a temperature of $(t_c + 10) ^\circ\text{C}$ and individually broken down using a steadily increasing d.c. voltage source where the breakdown current does not exceed 3 mA.

Breakdown will be indicated by the voltmeter reading dropping to effectively 0 V.

L'essai se déroule de la manière suivante.

- a) Pour les condensateurs marqués du symbole 

Une tension alternative de $1,3 U_n$ est appliquée pendant une période de 8 h en utilisant le circuit de la figure 1, sauf qu'il y a une inductance ou une résistance en série avec le condensateur court-circuité. L'impédance de l'inductance ou de la résistance est telle qu'avec $1,3 U_n$ appliqué au circuit, le courant circulant dans le circuit soit limité à 1,5 fois la valeur assignée ($1,5 U_n \varpi C$) du condensateur.

- b) Pour tous les autres condensateurs

Aussi tôt que possible après la perforation, et avec le condensateur à la même température, une tension alternative de $1,3 U_n$ est appliquée au condensateur pendant une période de 5 min en employant le circuit de la figure 1.

17.3.2 Conditions pour identifier si un condensateur est devenu défectueux

Après refroidissement, tous les défectueux doivent satisfaire aux prescriptions du 17.1.3 et à celles de a) à d) du 17.1.4. Les condensateurs en état de marche seront essayés de nouveau selon la procédure complète du 17.3.1.

Des essais ultérieurs répétés sont effectués jusqu'à ce que tous les condensateurs soient défectueux.

The test proceeds as follows.

- a) For capacitors marked with the symbol 

An a.c. voltage of $1,3 U_n$ is applied for a period of 8 h using the circuit of figure 1 except that there is a choke or resistor in series with the short-circuited capacitor. The impedance of the choke or resistor is such that with $1,3 U_n$ applied to the circuit, the current flowing through the circuit is limited to 1,5 times the rated value ($1,5 U_n \varnothing C$) of the capacitor.

- b) For all other capacitors

As soon as possible after breakdown, and with the capacitor at the same temperature, an a.c. voltage of $1,3 U_n$ is applied to the capacitor for a period of 5 min using the circuit of figure 1.

17.3.2 Conditions for identifying whether a capacitor has become inoperative

After cooling, all inoperatives shall meet the requirements of 17.1.3 and a) to d) of 17.1.4. Operative capacitors shall be repeat tested according to the whole procedure of 17.3.1.

Further repeat tests are made until all capacitors are inoperative.

Annexe A (normative)

Tension d'essai

Les essais de tension doivent être effectués soit avec une alimentation à courant alternatif ou à courant continu, comme spécifié dans les articles concernés. L'alimentation doit être capable de maintenir sur n'importe quelle période d'essai la tension d'essai requise avec une tolérance de $\pm 2,5$ %.

Les essais sous tension alternative doivent être effectués en employant une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz selon le cas; la forme d'onde de tension doit être suffisamment dépourvue d'harmoniques pour être certain que, lorsqu'elle est appliquée à un condensateur, le courant résultant ne dépasse pas de plus de 10 % la valeur correspondant à une forme d'onde de tension sinusoïdale.

Si cela est désiré, les résistances de décharge peuvent être déconnectées pendant les essais de tension entre bornes.

Annex A (normative)

Test voltage

Voltage tests shall be carried out with either an a.c. or a d.c. source as specified in the relevant clauses. The source shall be adequate to maintain, over any specified test period, the test voltage required, subject to a tolerance of $\pm 2,5$ %.

A.C. voltage tests shall be made using a 50 Hz or 60 Hz frequency, as appropriate, the voltage waveform of which shall be sufficiently free from harmonics as to ensure that, when applied to the capacitor, the resulting current shall not exceed the value corresponding to a sinusoidal voltage waveform by more than 10 %.

If desired, discharge resistors may be disconnected during voltage tests between terminals.

Annexe B (normative)

Réglage de la température de l'enceinte d'essai

Les condensateurs sont installés dans une enceinte dans laquelle la température de l'air est constante avec une tolérance de ± 2 °C.

L'air dans l'enceinte est brassé en permanence mais sans trop d'énergie pour ne pas provoquer de refroidissement indu des condensateurs. Les condensateurs en essai ne doivent pas être soumis au rayonnement direct d'un éventuel élément chauffant dans l'enceinte. L'élément sensible du thermostat réglant la température de l'air de l'enceinte doit être bien dans le courant de la circulation de l'air réchauffé.

NOTE – Le réchauffement de l'air peut avoir lieu dans une enceinte séparée, à partir de laquelle l'air peut être admis dans l'enceinte des condensateurs au travers d'un registre permettant une bonne répartition de l'air réchauffé au-dessus des condensateurs.

Les condensateurs sont installés dans la position la plus favorable à la fuite de l'imprégnant ou du matériau de remplissage. La distance entre les condensateurs cylindriques ne doit pas être inférieure à leur diamètre, et la distance entre condensateurs rectangulaires ne doit pas être inférieure à deux fois le plus court côté de leurs bases.

La sonde de température d'un appareil d'enregistrement de températures est fixée à mi-hauteur du côté du boîtier des condensateurs qui ont la plus faible valeur de la tangente de l'angle de pertes.

Le thermostat est réglé à 15 °C au-dessous de la température d'essai et les condensateurs sont ensuite mis sous tension (voir annexe A). Pendant les premières 14 h, la différence entre la température d'essai et l'indication de l'appareil d'enregistrement des températures est relevée, et des réglages sont effectués pour s'assurer que la température de chaque boîtier de condensateur est à la température d'essai (± 5 °C).

L'essai est ensuite poursuivi jusqu'à la fin du temps approprié sans ajustement ultérieur du thermostat, le temps étant mesuré à partir de la première mise sous tension des condensateurs.