

C O R R I G E N D U M 1

Page 4

Dans la deuxième colonne du tableau, indiquant le rapport de vote, ajouter ce qui suit:

64(SEC)677B

Page 5

In the second column of the table, indicating the report on voting, add the following:

64(SEC)677B

Page 6

Sous le titre, avant le paragraphe 53.1, ajouter les lignes d'introduction suivantes:

Dans les annexes informatives A et B, des informations sont données, respectivement sur le choix des catégories d'emploi des appareillages à basse tension et sur les méthodes d'installation des accessoires électriques pour usages domestiques et analogues.

Page 7

Under the title, before subclause 53.1, add the following introductory lines:

In the informative annexes A and B, information is given, respectively, on the choice of the utilisation categories of low-voltage switchgear and controlgear and on the methods of installation of electrical accessories for household and similar applications.

Page 16

Après la figure 4, ajouter les annexes A et B suivantes:

Page 17

After figure 4, add the following annexes A and B:

Annexe A (informative)

Exemples de catégories d'emploi pour l'appareillage à basse tension (voir annexe B de la CEI 947-1)

Nature du courant	Catégorie	Applications caractéristiques	Norme CEI de matériel correspondante (voir article 1)
Alternatif	AC-1	Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances	947-1
	AC-2	Moteurs à bagues: démarrage, coupure	
	AC-3	Moteurs à cage: démarrage, coupure des moteurs lancés	
	AC-4	Moteurs à cage: démarrage, inversion de marche ¹⁾ , marche par à-coups ²⁾	
	AC-5a	Commande de lampes à décharge	
	AC-5b	Commande de lampes à incandescence	
	AC-6a	Commande de transformateurs	
	AC-6b	Commande de batteries de condensateurs	
	AC-7a	Charges faiblement inductives pour appareils domestiques et applications similaires	
	AC-7b	Moteurs pour applications domestiques	
	AC-8a	Commande de moteurs de compresseurs hermétiques de réfrigération avec réarmement manuel des déclencheurs de surcharge	
	AC-8b	Commande de moteurs de compresseurs hermétiques de réfrigération avec réarmement automatique des déclencheurs de surcharge	
	AC-12	Commande de charges ohmiques et de charges statiques isolées par photo-coupleur	947-5
	AC-13	Commande de charges statiques isolées par transformateur	
	AC-14	Commande de faibles charges électromagnétiques d'électro-aimants	947-3
	AC-15	Commande de charges électromagnétiques d'électro-aimants	
	AC-20	Fermeture et ouverture à vide	
	AC-21	Charges ohmiques, y compris surcharges modérées	
AC-22	Charges mixtes ohmiques et inductives, y compris surcharges modérées		
AC-23	Charges constituées par des moteurs ou autres charges fortement inductives		
Alternatif et continu	A	Protection des circuits sans courant assigné de courte durée admissible	947-2
	B	Protection des circuits avec courant assigné de courte durée admissible	
Continu	DC-1	Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances	947-4
	DC-3	Moteurs shunts, démarrage, inversion de marche ¹⁾ , marche par à-coups ²⁾ , coupure dynamique de moteurs	
	DC-5	Moteurs série, démarrage, inversion de marche ¹⁾ , marche par à-coups ²⁾ , coupure dynamique de moteurs	
	DC-6	Commande de lampes à incandescence	947-5
	DC-12	Commande de charges ohmiques et de charges statiques isolées par photo-coupleurs	
	DC-13	Commande d'électro-aimants à courant continu	
	DC-14	Commande d'électro-aimants à courant continu ayant des résistances d'économie	
	DC-20	Fermeture et ouverture à vide	947-3
	DC-21	Charges résistives, y compris surcharges modérées	
	DC-22	Charges mixtes résistives et inductives, y compris surcharges modérées (par exemple: moteurs shunt)	
	DC-23	Charges fortement inductives (par exemple: moteurs série)	
¹⁾ Par inversion de marche, on entend l'arrêt ou l'inversion rapide du sens de rotation du moteur en permutant des connexions d'alimentation du moteur pendant que celui-ci tourne.			
²⁾ Par marche par à-coups, on entend une commande caractérisée par une ou plusieurs fermetures brèves et fréquentes du circuit d'un moteur, afin d'obtenir de petits déplacements de l'organe entraîné.			

Annex A (informative)

Examples of utilization categories for low-voltage switchgear and controlgear (see annex B of IEC 947-1)

Nature of current	Category	Typical applications	Relevant IEC product standard (see clause 1)
AC	AC-1	Non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces	947-1
	AC-2	Slip-ring motors: starting, switching off	
	AC-3	Squirrel-cage motors: starting, switching off motors during running	
	AC-4	Squirrel-cage motors: starting, plugging ¹⁾ , inching ²⁾	
	AC-5a	Switching of electric discharge lamp control	
	AC-5b	Switching of incandescent lamps	
	AC-6a	Switching of transformers	
	AC-6b	Switching of capacitor banks	
	AC-7a	Slightly inductive loads in household appliances and similar applications	947-5
	AC-7b	Motor-loads for household applications	
	AC-8a	Hermetic refrigerant compressor motor control with manual resetting of overload releases	
	AC-8b	Hermetic refrigerant compressor motor control with automatic resetting of overload releases	
	AC-12	Control of resistive loads and solid state loads with isolation by optocouplers	
	AC-13	Control of solid state loads with transformer isolation	
	AC-14	Control of small electromagnetic loads	
	AC-15	Control of a.c. electromagnetic loads	
AC-20	Connecting and disconnecting under no-load conditions	947-3	
AC-21	Switching of resistive loads, including moderate overloads		
AC-22	Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads		
AC-23	Switching of motor loads or other highly inductive loads		
AC and DC	A	Protection of circuits, with no rated short-time withstand current	947-2
	B	Protection of circuits, with a rated short-time withstand current	
DC	DC-1	Non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces	947-4
	DC-3	Shunt motors, starting, plugging ¹⁾ , inching ²⁾ , dynamic breaking of motors	
	DC-5	Series-motors, starting, plugging ¹⁾ , inching ²⁾ , dynamic breaking of motors	
	DC-6	Switching of incandescent lamps	947-5
	DC-12	Control of resistive loads and solid state loads with isolation by optocouplers	
	DC-13	Control of d.c. electromagnets	
	DC-14	Control of d.c. electromagnetic loads having economy resistors in circuit	
	DC-20	Connecting and disconnecting under non-load conditions	947-3
	DC-21	Switching of resistive loads, including moderate overloads	
	DC-22	Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads (e.g. shunt motors)	
DC-23	Switching of highly inductive loads (e.g. series motors)		
1) By plugging is understood stopping or reversing the motor rapidly by reversing motor primary connections while the motor is running. 2) By inching (jogging) is understood energizing a motor once or repeatedly for short periods to obtain small movements of the driven mechanism.			

Annexe B (informative)

Méthodes d'installation des appareillages électriques (voir CEI 669-1 et 884-1)

Selon leur méthode d'installation, les appareillages électriques sont classifiés (voir paragraphe 7.1.7 de la CEI 669-1, sur les *interrupteurs* et le paragraphe 7.2.3 de la CEI 884-1, sur les *prises de courant pour les installations domestiques et analogues*, comme suit:

- appareillages de conception A, si le capot ou une plaque de couverture ou des parties de ces derniers peuvent être retirés sans déplacement des conducteurs;
- appareillages de conception B, si le capot ou une plaque de couverture ou des parties de ces derniers ne peuvent être retirés sans déplacement des conducteurs;

NOTE – Si un appareil fixe possède un socle (partie principale) ne pouvant être séparé du couvercle ou de la plaque de couverture, et qui nécessite une plaque supplémentaire pouvant être retirée pour des travaux de décoration murale sans déplacement des conducteurs, alors cet appareillage est considéré comme étant de conception A, à condition que la plaque supplémentaire satisfasse aux prescriptions spécifiées pour les couvercles et les plaques de couverture.

Les appareillages de type A et B sont considérés comme sûrs s'ils sont correctement installés et utilisés.